



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на спирателни шибърни арматури в комплект с редуктор и електрическо задвижване, DN300, PN25, T=150°C”

рег. № в АОП 00353-2018-0068



**Относно:** Разяснения по документацията за участие в публично състезание

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС №1:** Къде ще бъдат монтирани арматурите под защитна черупка или в обслужвано помещение?

**ОТГОВОР:** Мястото на монтаж на оборудването и техническите изисквания към него са посочени в техническото задание на Възложителя.

**ВЪПРОС №2:** Задължително ли е изискването степената на защита на ел. задвижката да бъде IP65? Съгласно ОТТ-87/99 и НП-068-05 степената на защита трябва да бъде не по-ниска от IP55.

**ОТГОВОР:** Поради това, че шибърните арматури са към система за разхлаждане на басейн за отлежаване на касети (БОК), защитата на ел. задвижката трябва да бъде IP65.

**ВЪПРОС №3:** Задължително ли е изискването-времето на отваряне да бъде 45 сек? Допуска ли се ел. задвижката да отваря за 55 сек?

**ОТГОВОР:** Моля да се придържате към изискванията посочени в техническото задание на Възложителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

