



„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на компоненти за блокови абонатни станции”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси вх. с АЕЦ №Ф-1409/02.03.2018 г. по обществена поръчка с горепосочения предмет, правим следните уточнения:

ВЪПРОСИ:

„Двете температури не може да са еднакви (70 С) температурата на топлия контур трябва да е над 70 С.

Броя пластини задължителен ли е ? Може ли ние да го изчислим така, че да удовлетворява топлотехническата задача и загубите на налягане?”

ОТГОВОРИ:

Било: Топлообменник пластинчат - мощност 50 kW, първичен кръг: топлоносител вода 130°/70°С, вторичен кръг: топлоносител вода 70°/90°С;

Става: Топлообменник пластинчат - мощност 50 kW, първичен кръг: топлоносител вода 130°/75°С, вторичен кръг: топлоносител вода 70°/90°С;

Броят на пластините не е задължителен. Може да се изчислят така, че да удовлетворят топлотехническата задача и загубите на налягане.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ЦАНКО БАЧИЙСКИ



02.03.18