



”АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:
**“Проектиране, доставка и монтаж на дъговидно метално хале на територията на база
"Валя" към цех ХТС и СК”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №Ф-1256/23.02.2018 г. с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В предложението трябва ли да се включва доставка и монтаж на електрическата инсталация, проектирана в част „Електрическа“ на ТП.

ОТГОВОР: Да се предвиди доставка и монтаж на ел. табло с предпазители и изводи за трифазен и monoфазен ток. Захранващия кабел за таблото ще бъде осигурен от страна на Възложителя.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ПАНКО БАЧИЙСКИ



26.07.18