



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високоволтови разединители 220kV” 00353-2018-0086



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Във връзка с изискването при подаване на оферта да бъде представена декларация за извършен оглед, ви питаме, дали датата на оглед ще бъде посочена от Вас или участниците индивидуално да предлагат дата и час за оглед в законно определените срокове?

ОТГОВОР: Участниците сами избират дата на извършване на оглед, като се съобразяват с работното време на възложителя и указанията към документацията.

ВЪПРОС 2: В Раздел VI.3), т. 3 от Обявлението е записано:

„При подаване на офертата участниците трябва да са извършили оглед и запознаване с обекта и да представят в техническото си предложение декларация, попълнена по образец, приложен към документацията.

След няколкократно внимателно преглеждане на публикуваната от Вас документация, не открихме формуляр на такъв образец. Може би той ще ни бъде предоставен при самия оглед?

ОТГОВОР: Декларацията е част от документацията, публикувана на профила на купувача, стр. 76 от PDF файла, до който има свободен достъп от линк Решение, Обявление и Документация за участие/11.05.2018 г. и файл „Декларация за оглед”, Word формат, до който има достъп от линк Образци/11.05.2018 г.

ВЪПРОС 3: Съгласно т. 2.3. от Техническото задание, класификацията на оборудването е посочена като „категория 2” по сеизмична устойчивост. Не са посочени, обаче, сеизмичните характеристики на площадката, където ще се монтира оборудването.

ОТГОВОР: Информацията ще бъде предоставена по реда на т. 8 от Техническото задание – като входни данни, след сключване на договора.

ВЪПРОС 4: В т. 2.4.4.2. от техническото задание е посочено, че всички нови табла трябва да бъдат боядисани в цвят RAL7035. Такова изискване е посочено в т. 39 от Приложение 1 – кутията на задвижващия механизъм на главните и на земните ножове да са боядисани с цвят RAL7035 (сив). Обикновено се изисква кутиите за задвижване на земните ножове да са боядисани с червен цвят, както е посочено в т. 33 от Приложение 1, но в т. 39 е записано друго. Поддържате ли изискването си всички кутии да бъдат боядисани в цвят RAL7035?

ОТГОВОР: Потвърждаваме изискването таблата да бъдат боядисани с цвят RAL7035.

ВЪПРОС 5: Към т. 2.8. от Техническото задание има забележка с неясно изискване. Моля изяснете!

ОТГОВОР: Изпълнителят да докаже, че новата компоновка (фундамент с разединител) ще осигури минималното възможно ниво на интензитета и напрегнатостта на магнитното поле в граница $\leq 10 \div 15 \text{ kV/m}^2$.

ВЪПРОС 6: моля да бъде декларирано еднозначно – разединителите с пофазно или с трифазно задвижване трябва да бъдат? От изискването в т. 2.1. от Техническото задание „новите разединители и земни ножове да се предвидят така, че едно табло да се управлява по един разединител/земен нож (при едновременно задвижване на трите фази). Това не се разбира ясно. Освен това, в т. 5 от Приложение 1, не е записан изискуемия общ брой задвижвания. Съдейки от изискването в т. 3.6. от Приложение 1 за номиналната мощност на електродвигателя за задвижване ($\leq 300\text{W}$) явно става въпрос за пофазно задвижване, но, моля, декларирайте еднозначно!

ОТГОВОР: Задвижването на всеки от разединителите и земните ножове да се осъществява чрез едновременно задвижване и на трите фази, като при недостатъчна номинална мощност на задвижващия електродвигател (цитирана в т. 3.6 от Приложение 1 на Техническото задание, а именно $\leq 300\text{W}$) да се проектира с минималната мощност на друг такъв, задоволяващ изискването за едновременно задвижване на три фази.

ВЪПРОС 7: При разглеждане и оценяване на офертите на участниците, ще се имат ли предвид сеизмичните изпитания и изчисления на основното оборудване или това ще става в последствие?

ОТГОВОР: Комисията, която възложителят ще назначи за провеждане на процедурата, ще прецени съответствието на офертите с изискванията на документацията. Офертите, които отговарят на възложителя, ще бъдат класирани на база критерия за оценка, посочен в обявлението, „най-ниска цена”.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИВАН АНДРЕЕВ