




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица
за участие в процедура за
възлагане на обществена
поръчка с предмет:
“Реконструкция на 23СН
и 43СН в цех БПС”
рег. № в АОП 00353-2018-0107

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-3944/02.07.2018 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Необходимо ли е да се предвиди ПНР на реверсивна контакторна група на консуматори саваци от 1 до 10?

ОТГОВОР 1: Да, с дистанционно управление с три бутона.

ВЪПРОС 2: Какви са техническите параметри на захранващите трансформатори към IV-та и II-ра секция 0,4 kV?

ОТГОВОР 2: Тип **TRI 250/6-0.4, Uk=6,5%**.

ВЪПРОС 3: Каква е приблизителната дължина на захранващите кабели със сечение 4x25 мм² към секции 23СН и 43СН?

ОТГОВОР 3: Около 140м.

ВЪПРОС 4: Каква е мощността на консуматор „САВАК“?

ОТГОВОР 4: 7,5kW.

ВЪПРОС 5: Каква е приблизителната дължина на един захранващ кабел към консуматор „САВАК“?

ОТГОВОР 5: Около 80м.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

