

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
14.09.2018г. **ИВАН АНД**



Заличен
о на
основан
ие чл.2
от ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛ

На 10.07.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-2131/10.07.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Лилиян Младенов – Главен технолог “Експлоатация”, ЕП-2

Членове: 1. Огнян Белитов – Технолог „ТОК”, с-р „ЕТО”, ЕП-2

2. Албена Съйкова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции” - резервен член на мястото на титулярния член на комисията Велко Каменов – Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”, отсъстващ поради излизане в отпуск.

3. Ирена Петрова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно”

4. Албена Донова – Специалист „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на въздухоотоплителни апарати”.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На мястото на Велко Каменов – Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции” – член на комисията от титулярния състав, отсъстващ поради излизане в отпуск, в заседанието на комисията участва Албена Съйкова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции” – член на комисията от резервния ѝ състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията констатира:

1. Процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание е открита с Решение № ЗОП-Р-134/07.06.2018г.

2. Обявлението за за оповестяване откриването на процедурата е изпратено за публикуване на 07.06.2018г. до РОП на АОП с № ЗОП-О-327/06.07.2018г.

3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0106.

4. Крайният срок за представяне на оферти е до 16:00ч. на 05.07.2018г.

5. В законоустановения краен срок са постъпили 3 оферти:

1. Вх.№ ОП-775/03.07.2018г., 10:32ч., „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас

2. Вх.№ ОП-778/03.07.2018г., 10:37ч., „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София

3. Вх.№ ОП-792/05.07.2018г., 14:17ч., „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и извърши следните действия:

Оферта с Вх.№ ОП-775/03.07.2018г., 10:32ч. - „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Последният е наличен.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Оферта с Вх.№ ОП-778/03.07.2018г., 10:37ч. - „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Последният е наличен.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Оферта с Вх.№ ОП-792/05.07.2018г., 14:17ч. - „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Последният е наличен.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

При разглеждане на представените от участниците документи и информация комисията констатира:

1. „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, ЕИК 203546632

Участникът е подал оферта с Вх.№ ОП-775/03.07.2018г., 10:32ч.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители, и не се позовава на капацитета на трети лица.

1.1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

1.1.1. В част VI Заключителни положения, стр.32, не е попълнена информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

2. „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София, ЕИК 831528975

Участникът е подал оферта с Вх.№ ОП-778/03.07.2018г., 10:37ч.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители, и не се позовава на капацитета на трети лица.

2.1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

2.1.1. В опаковката на офертата е наличен електронен носител (CD), но е налице невъзможност да се установи съдържанието му, тъй като същият не може да бъде прочетен от четящото устройство на компютър. Следователно комисията не може да установи спазено ли е изискването, заложено от Възложителя в Указанията за подготовка на оферта, част от документацията за възлагането на настоящата обществена поръчка, за представяне на **ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD.**

Наличен е ЕЕДОП на хартиен носител, на който е видно, че същият е цифрово подписан, което даде възможност на комисията да установи нередовността, посочена в следващата т.2.1.2.

2.1.2. В част VI Заключителни положения, стр.19, не е попълнена информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

3. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, ЕИК 831577794

Участникът е подал оферта с Вх.№ ОП-792/05.07.2018г., 14:17ч.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители, и не се позовава на капацитета на трети лица.

3.1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

комисията констатира следните нередовности:

3.1.1. В част III Основания за изключване, Раздел Г Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка е посочено, че се прилагат специфични национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. Липсва информация кои от тези основания се прилагат. Същевременно е посочено и че икономическият оператор не е предприел мерки за реабилитиране по собствена инициатива.

Относно гореописаните констатации е съставен протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП, публикуван на профила на купувача и изпратен до участниците на 06.08.2018г., съгласно който:

1. „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, ЕИК 203546632

Участникът следва да представи:

1.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, **в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD**, съдържащ променена и/или допълнена информация както следва:

1.1.1. В част VI Заключителни положения следва да се попълни информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

2. „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София, ЕИК 831528975

Участникът следва да представи:

2.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, **в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD**, съдържащ променена и/или допълнена информация, както следва:

2.1.1. В част VI Заключителни положения следва да се попълни информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

3. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, ЕИК 831577794

Участникът следва да представи:

3.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, **в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD**, съдържащ променена и/или допълнена информация, както следва:

3.1.1. В част III Основания за изключване, Раздел Г Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка, относно специфични национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка следва да се попълни липсващата информация, съгласно изложената по-горе констатация.

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни (а именно – до 13.08.2018г. включително) от получаване на протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден от получаването на протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: “Доставка на въздухоотоплителни апарати”.

На 14.08.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-2131/10.07.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Лилиян Младенов – Главен технолог “Експлоатация”, ЕП-2

Членове: 1. Огнян Белитов – Технолог „ТОК”, с-р „ЕТО”, ЕП-2

2. Албена Съйкова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции” - резервен член на мястото на титулярния член на комисията Велко Каменов – Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”, отсъстващ поради излизане в отпуск.

3. Елена Луканова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно” - резервен член на мястото на титулярния член на комисията Ирена Петрова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно”, отсъстващ поради излизане в отпуск.

4. Албена Донова – Специалист „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да продължи работата си във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на въздухоотоплителни апарати”.

На мястото на Велко Каменов – Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции” – член на комисията от титулярния състав, отсъстващ поради излизане в отпуск, в заседанието на комисията участва Албена Съйкова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции” – член на

комисията от резервния ѝ състав.

На мястото на Ирена Петрова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно” – член на комисията от титулярния състав, отсъстващ поради излизане в отпуск, в заседанието на комисията участва Елена Луканова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно” – член на комисията от резервния ѝ състав. След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП резервният член на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Протоколът по 54, ал.7 от ППЗОП с констатациите на комисията е изпратен по електронна поща с електронен подпис до участниците и е публикуван на профила на купувача на 06.08.2018г.

2. Срокът за получаване на допълнително изискваните документи и/или информация е до 13.08.2018г. включително.

3. В горепосочения срок са получени документи със следните входящи номера:

- ОП-945/08.08.2018г. от „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София
- ОП-957/09.08.2018г. от „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй
- ОП-961/10.08.2018г. от „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас

Допълнителните документи бяха отворени и разгледани по реда на постъпването им, както следва:

- „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София с входящ номер ОП-945/08.08.2018г.

Документите са постъпили в срок. Участникът е представил нов, коректно попълнен ЕЕДОП, в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, съдържащ допълнена информация, както следва:

- В част VI Заключителни положения е попълнена информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

- „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй с входящ номер ОП-957/09.08.2018г.

Документите са постъпили в срок. Участникът е представил нов, коректно попълнен ЕЕДОП, в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, съдържащ променена и/или допълнена информация, както следва:

- В част III Основания за изключване, Раздел Г Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка, относно специфични национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка е указано, че същите не се прилагат спрямо участника.

- „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас с входящ номер ОП-961/10.08.2018г.

Документите са постъпили в срок. Участникът е представил нов, коректно попълнен ЕЕДОП, в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD, съдържащ допълнена информация както следва:

- В част VI Заключителни положения е попълнена информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното комисията реши:

Допуска до по-нататъшно участие в процедурата всички участници, а именно - **„ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София и „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй.**

Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците по реда на постъпване на офертите съгласно протокола по чл.48, ал.4 от ППЗОП.

1. „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, ЕИК 203546632

Кратко описание на техническото предложение:

1. Спецификация;
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. в) и г) от ППЗОП;
3. Документи, съдържащи данни, касаещи параметри на предлаганите стоки, даващи възможност за съпоставка с изискванията на Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 на Възложителя, както следва: Заверено копие на валиден Сертификат по БДС EN ISO 9001:2015; Заверено копие на Свидетелство за регистрация на производителя; Заверено копие на Паспорт на Агрегат въздухоотоплителен АО-ПВО.2-4; Заверено копие на първа страница от ТУ У 23.2-35493358-002:2008;

2. „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София, ЕИК 831528975

Кратко описание на техническото предложение:

1. Спецификация, заедно с Техническо описание на въздухоотоплителни апарати ХТ-НАТ 520 (5 страници) – Приложение към спецификацията;
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. в) и г) от ППЗОП;
3. Документи, съдържащи данни, касаещи параметри на предлаганите стоки, даващи възможност за съпоставка с изискванията на Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 на Възложителя, както следва: Заверени копия на Сертификати от

производителя (3 страници), Документ, съдържащ технически данни (1 страница).

3. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, ЕИК 831577794

Кратко описание на техническото предложение:

1. Спецификация;
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. в) и г) от ППЗОП;
3. Документи, съдържащи данни, касаещи параметри на предлаганите стоки, даващи възможност за съпоставка с изискванията на Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 на Възложителя, както следва: Документ, съдържащ описание и технически данни (3 страници).

След подробно запознаване на комисията с документите от техническото предложение на всеки от участниците, същата констатира следното:

1. „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, ЕИК 203546632

Техническото предложение на участника **отговаря** на изискванията, заложи в Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 на Възложителя, част от документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София, ЕИК 831528975

Техническото предложение на участника **отговаря** на изискванията, заложи в Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 на Възложителя, част от документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, 831577794

Техническото предложение на участника **отговаря** на изискванията, заложи в Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 на Възложителя, част от документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Комисията реши:

1. Допуска всички участници, а именно **„ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София и „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй** до понататъшно участие в процедурата - отваряне на ценовите им предложения.

2. Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 20.08.2018г. от 14:00ч. в заседателна зала на Управление “Търговско”, II етаж, на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за което да се публикува информационно съобщение на профила на купувача.

На 14.08.2018г. на профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на

ценовите предложения на допуснатите участници, с което е спазено изискването на чл.57, ал.3 от ППЗОП.

На 20.08.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-2131/10.07.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Лилиян Младенов – Главен технолог “Експлоатация”, ЕП-2

Членове: 1. Огнян Белитов – Технолог „ТОК”, с-р „ЕТО”, ЕП-2

2. Албена Съйкова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции” - резервен член на мястото на титулярния член на комисията Велко Каменов – Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”, отсъстващ поради излизане в отпуск.

3. Елена Луканова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно” - резервен член на мястото на титулярния член на комисията Ирена Петрова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно”, отсъстващ поради излизане в отпуск.

4. Албена Донова – Специалист „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и оповести ценовите предложения на допуснатите участници в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на въздухоотоплителни апарати”.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложения присъствен лист.

Комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, както следва:

1. „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, ЕИК 203546632

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на **113 600.00 (сто и тринадесет хиляди и шестстотин) лв. без ДДС.**

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри” участникът е приложил Ценова таблица.

След подробно запознаване на комисията с ценовото предложение на участника, същата констатира, че то е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

2. „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София, ЕИК 831528975

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на **99 920.00 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет) лв. без ДДС.**

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри” участникът е приложил Ценова

таблица.

След подробно запознаване на комисията с ценовото предложение на участника, същата констатира, че то е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

3. „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, ЕИК 831577794

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на **107 000.00 (сто и седем хиляди) лв. без ДДС.**

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри” участникът е приложил Ценова таблица.

След подробно запознаване на комисията с ценовото предложение на участника, същата констатира, че то е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП и установи:

Участник	Цена за изпълнение (в лева без ДДС)	Средна стойност на останалите оферти (лева)	Разлика кол.3-кол.2	Процентно съотноше- ние до 20% (кол.3- кол.2/кол.3) *100
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
„ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, ЕИК 203546632	113 600,00	103 460,00	-10 140,00	-9,80%
„БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София, ЕИК 831528975	99 920,00	110 300,00	10 380,00	9,41%
„Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, ЕИК 831577794	107 000,00	106 760,00	-240,00	-0,22%

Резултатите от извършената проверка за наличие на обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП, видни от таблицата по-горе, показват, че не е налице ценово предложение, с повече от 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

За целите на класацията комисията извърши подробен преглед на офертите и установи следното:

Участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на обществената поръчка, е предложил въздухоотоплителни апарати с топлообменник – високоефективен с медни тръби и алуминиеви ламели.

След пълното завършване изпълнението на “Програма за пълна подмяна на оборудването по II^{ри} контур на 5 и 6 енергоблок на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, изработено от мед съдържащи сплави“, повече от 10г. на работната среда по II контур се поддържа високо-алкален водохимичен режим (ВХР) / pH_{25}^0 с на питателна вода (ПВ) за парогенераторите (ПГ) в граници $9.70 \div 9.95 \text{ед/}$, с едновременно дозиране на работен разтвор на хидразин (N_2H_4) и смесен работен разтвор на амоняк (NH_3) и етаноламин (ЕТА) при работа на 5 и 6 енергоблок на стационарно ниво на мощност.

Поддържаните концентрации на амоняк и етаноламин в питателната вода за ПГ са съответно $C_{\text{NH}_3} - 3000 \div 5000 \mu\text{g/kg}$. и $C_{\text{ЕТА}} - 300 \div 500 \mu\text{g/kg}$.

При този водохимичен режим се постигат оптимални условия за минимизиране на корозионните и корозионно-ерозионните процеси по всички компоненти на кондензно-питателния тракт и парогенераторите (ПГ) в частност.

Във връзка с поддържането на високо-алкален водохимичен режим по II контур, е недопустимо използването на мед-съдържащи сплави и оборудване, изработено от такива сплави.

Изложеното по-горе изискване, а именно, че във връзка с поддържането на високо-алкален водохимичен режим по II контур, е недопустимо използването на мед-съдържащи сплави и оборудване, изработено от такива сплави, не е отразено в Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

От друга страна неспазването му е недопустимо с оглед нормалната и безопасна работа на оборудването по II^{ри} контур на 5 и 6 ЕБ на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Следователно е установено нарушение при откриването на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена последната.

Обобщавайки всичко гореизложено и с оглед установеното от **комисията, същата предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

1.1. прекрати процедурата с мотивирано решение на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, със следния мотив:

След пълното завършване изпълнението на “Програма за пълна подмяна на оборудването по II^{ри} контур на 5 и 6 енергоблок на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, изработено от мед съдържащи сплави“, повече от 10г. на работната среда по II контур се поддържа високо-алкален водохимичен режим (ВХР) / pH_{25}^0 с на питателна вода (ПВ) за парогенераторите (ПГ) в граници $9.70 \div 9.95 \text{ед/}$, с едновременно дозиране на работен разтвор на хидразин (N_2H_4) и

смесен работен разтвор на амониак (NH_3) и етаноламин (ЕТА) при работа на 5 и 6 енергоблок на стационарно ниво на мощност.

Поддържаните концентрации на амониак и етаноламин в питателната вода за ПГ са съответно $C_{\text{NH}_3} - 3000 \div 5000 \mu\text{g/kg}$ и $C_{\text{ЕТА}} - 300 \div 500 \mu\text{g/kg}$.

При този водохимичен режим се постигат оптимални условия за минимизиране на корозионните и корозионно-ерозионните процеси по всички компоненти на кондензно-питателния тракт и парогенераторите (ПГ) в частност.

Във връзка с поддържането на високо-алкален водохимичен режим по II контур, е недопустимо използването на мед-съдържащи сплави и оборудване, изработено от такива сплави.

Изложеното по-горе изискване, а именно, че във връзка с поддържането на високо-алкален водохимичен режим по II контур, е недопустимо използването на мед-съдържащи сплави и оборудване, изработено от такива сплави, не е отразено в Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1877 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

От друга страна неспазването му е недопустимо с оглед нормалната и безопасна работа на оборудването по II^{ри} контур на 5 и 6 ЕБ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Следователно е установено нарушение при откриването на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена последната.

Настоящият протокол е съставен на 22.08.2018г. На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП същият, заедно с цялата документация по процедурата, се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
2. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
3. Присъствен лист – 1бр.

Председател:

Заличено на основание чл.2
от ЗЗЛД.

/Лилия Младенов /

Членове:

Заличено на основание чл.2
от ЗЗЛД.

/Огнян Беликов /

Заличено на основание чл.2
от ЗЗЛД.

Заличено на
основание
чл.2 от ЗЗЛД.

...
/Албена Съйкова /

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД.

/Албена Донова /



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 20.08.2018г. /отваряне на ценови предложения/

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на въздухоотполителни апарати”

Фирма: Инерти Сървисъз ООД

Представител: Венелин Батингъв. ръководител на продажбите, М.Д.

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Заличено
на
основани
е чл.2 от
ЗЗЛД.

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) с изискванията към личното състояние, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

“Доставка на въздухоотоплителни апарати”

На 10.07.2018г., в изпълнение на Заповед №АД-2131/10.07.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Лилиян Младенов – Главен технолог “Експлоатация”, ЕП-2

Членове: 1. Огнян Белитов – Технолог „ТОК”, с-р „ЕТО”, ЕП-2

2. Албена Съйкова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”

3. Ирена Петрова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно”

4. Албена Донова – Специалист „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на въздухоотоплителни апарати”** и по-конкретно по т.2.1 от Указания за подготовка на офертата към него.

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние

1. Вх.№ ОП-775/03.07.2018г., 10:32ч., „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас, ЕИК 203546632

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители, и не се позовава на капацитета на трети лица.

1.1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

1.1.1. В част VI Заключителни положения, стр.32, не е попълнена информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

2. Вх.№ ОП-778/03.07.2018г., 10:37ч., „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София, ЕИК 831528975

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители, и не се позовава на капацитета на трети лица.

2.1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

2.1.1. В опаковката на офертата е наличен електронен носител (CD), но е налице невъзможност да се установи съдържанието му, тъй като същият не може да бъде прочетен от четящото устройство на компютър. Следователно комисията не може да установи спазено ли е изискването, заложено от Възложителя в Указанията за подготовка на оферта, част от документацията за възлагането на настоящата обществена поръчка, за представяне на **ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD.**

Наличен е ЕЕДОП на хартиен носител, на който е видно, че същият е цифрово подписан, което даде възможност на комисията да установи нередовността, посочена в следващата т.2.1.2.

2.1.2. В част VI Заключителни положения, стр.19, не е попълнена информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

3. Вх.№ ОП-792/05.07.2018г., 14:17ч., „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, ЕИК 831577794

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители, и не се позовава на капацитета на трети лица.

3.1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира следните нередовности:

3.1.1. В част III Основания за изключване, Раздел Г Други основания за

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка е посочено, че се прилагат специфични национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. Липсва информация кои от тези основания се прилагат. Същевременно е посочено и че икономическият оператор не е предприел мерки за реабилитиране по собствена инициатива.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

1. Вх.№ ОП-775/03.07.2018г., 10:32ч., „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас

Участникът следва да представи:

1.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, **в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD**, съдържащ променена и/или допълнена информация както следва:

1.1.1. В част VI Заключителни положения следва да се попълни информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

2. Вх.№ ОП-778/03.07.2018г., 10:37ч., „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София

Участникът следва да представи:

2.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, **в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD**, съдържащ променена и/или допълнена информация, както следва:

2.1.1. В част VI Заключителни положения следва да се попълни информацията относно даването на официално съгласие за получаване на достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП.

3. Вх.№ ОП-792/05.07.2018г., 14:17ч., „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

Участникът следва да представи:

3.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, **в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция, приложен на CD**, съдържащ променена и/или допълнена информация, както следва:

3.1.1. В част III Основания за изключване, Раздел Г Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка, относно специфични национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка следва да се попълни липсващата информация, съгласно изложената по-горе (т. I. 3.1.1.) констатация.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до **16.00 часа на 5-ия работен ден** от получаването на настоящия протокол в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: **“Доставка на въздухоотоплителни апарати”**“.

Председател:

Заличено на основание чл.2
от ЗЗЛД.

/Лилиян Младенов /

Членове:

Заличено на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД.

/Огнян Белитов/

Заличено на
основание чл.2
от ЗЗЛД.

/Албена Съйкова/

Заличено на
основание чл.2
от ЗЗЛД.

/Ирена Петрова/

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД.

/Албена Донова/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй
България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на въздухоотоплителни апарати”

1. Вх.№ ОП-775/03.07.2018г., 10:32ч., „ПромТехСтрой” ООД, гр. Бургас
2. Вх.№ ОП-778/03.07.2018г., 10:37ч., „БЪЛГАРИЯ ТЕРМ” ООД, гр. София
3. Вх.№ ОП-792/05.07.2018г., 14:17ч., „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй

Краен срок за подаване на офертата: до 16.00 часа на 05.07.2018г.

Отваряне на офертата: 10.00 часа на 10.07.2018г.

Предаващо лице,

Специалист „ОП”:

Заличено на
основание чл.2
от ЗЗЛД.

/Албена Донова/

Председател на комисията,

Гл. технолог „Експлоатация”, ЕП-2:

Заличено на
основание
чл.2 от ЗЗЛД.

/Лилиян Младенов /