



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ ЛД-2025

гр.Козлодуй, 24 / 04 2019 г.

На основание чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед № АД-3016/01.10.2018г., Заповед № АД-147/18.01.2019г., Заповед № АД-183/23.01.2019г. и Заповед № АД-1521/04.06.2019г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-191/23.08.2018г. и публикувано обявление в ОВ на ЕС 2018/S 164-375662 за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на комплексна система за непрекъснат мониторинг и оценка на маслонапълнени машини в Открита разпределителна уредба (ОРУ)”, уникален номер в РОП 00353-2018-0144, с прогнозна стойност 1 300 000,00 лева без ДДС

ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на комплексна система за непрекъснат мониторинг и оценка на маслонапълнени машини в Открита разпределителна уредба (ОРУ)”

Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки, необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица

Фактическо основание: Техническо задание № ОРУ.ТЗ.001/2017, което е част от документация за възлагане на обществената поръчка е утвърдено през 2017 г., като в него е предвидено да се монтира система, следяща съдържанието на разтворими газове в маслото, температури и електрически параметри на фазите на 2АТ (2АТ-А, 2АТ-В, 2АТ-С, 2АТ-R) и шунтови реактори 1 Ре, 2Ре, 3Ре в Открита разпределителна уредба (ОРУ). Техническото задание не включва 1АТ и 3АТ, които са 200-мегаватови машини, маслонапълнени общо със 110 тона трансформаторно масло. Това са системни автотрансформатори (като 2АТ), осигуряващи галваничната връзка между различните класове напрежение на Електроенергийната система. Техническото задание не включва брегови трансформатори 1ТБ, 2ТБ, 3ТБ, маслонапълнени общо със 100 тона трансформаторно масло.

С писмо № 06-01-1199/16.05.2019 г. (ф-2866/16.05.2019 г.) ДП „РАО“ ни уведомява, че е стартирана тръжна процедура за реализация на проект 35. Процедурата предвижда доставка на 4 броя маслонапълнени машини високо напрежение, които ще се монтират в ОРУ и ще се присъединят към ОРУ110 kV и ОРУ 220 kV. Обслужването на машините ще се извършва от цех ОРУ. За тези машини нямаше яснота на етап разработване на техническо задание и съответно не са включени в него. В техническото задание не е включен мониторинг на tgδ (тангес на ъгъла на диелектричните загуби) – изключително важен показател за състоянието на изолацията.

Предвид новопоявилата се нужда от въвеждане в експлоатация на нови маслонапълнени машини е необходимо те също да се оборудват със система за непрекъснат мониторинг и оценка, за да се изпълнят изискванията на SOER 2003-1 и SOER 2011, както и за предпазване на съоръженията от аварии, чрез ранното откриване на повреди. Необходимо е всички маслонапълнени машини да са обхванати от един тип система с единен софтуер, с цел ефективна комуникация между елементите на системата, базите данни и операторите. Необходимо е да се прецизират измерваните и наблюдавани параметри на машините и да се коригират в техническото задание.

Наименования и информация за участниците:

„КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София с ЕИК 131087680

тел.: 02/868 88 60; 0889 919 742

e-mail: Office@qvant-bg.com

Лица за контакти: Красимир Пъшев и Йосиф Делийски

ДЗЗД „ЕСКО - ЕНЕРГО“, гр. София с БУЛСТАТ 177307924

Партньори в дружеството: „Еско инженеринг“ АД и „Енергомонтаж - МК“ ЕООД

тел.: 02/80 54 844

e-mail: esco.engineering.sofia@gmail.com

Лице за контакти: Лъчезар Софрониев

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София с ЕИК 040463255

тел.: 02/80 89 523

e-mail: tenders@riskeng.bg

Лице за контакти: Александър Бонев

„ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД, гр. София с ЕИК 175194011

тел.: 02/875 02 21

e-mail: sales@labexpert.bg

Лице за контакти: Дарина Маринова

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му и в същия ден съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&psub=com_procedures&id=3892

На основание чл.197, ал.1, т.7, б.”д” от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

м.  ОНДВЯРНО