Проектни документи

№	Заглавие	Бр. Стр.
1	Кабелен журнал	3

Този документ и съдържащите се в него информация, идеи, чертежи и описания са обект на авторски права и/или права върху интелектуалната собственост. Нито една част от този документ не може да бъде репродуцирана, предоставяна, заемана, разпространявана, превеждана, прехвърляна върху електронен носител или използвана по какъвто и да било начин за каквито и да било цели без предварително писмено разрешение на ИКюИ България АД, освен в съответствие с клаузите на влязъл в сила договор отнасящ се до изработването на този документ.

No.	Означение	от	до	Тип	Брой жила	Дължина, m			
						Общо	в кабелна шахта	в защитна тръба	В гъвкав шланг
1	6UL16D01K01	6CQ-1 к.2г.	клемна кутия КК3	NYY-FR	4x10	**85**	80	5	
2		клемна кутия КК3	6UL16D01	SiHF	4x10	**4**			4
3	6UL16D01K02	6CQ-1 к.2г.	**6HK50R01**	NYY-FR	7x1,5	**103**	80	23	
4	6UL16D01K03	6DQ03/2 авт.10	**6HK50R01**	NYY-FR	3x1,5	**103**	80	23	
5	**6HK50R01k.400**	**6HK50R01**	6HK50	NYY-FR	7x1,5	**18**		18	
6	6UL15L01B1-k1	6UL15L01B1	6HK50	SiHF	3x1,5	**11**		8	3
7	6UL16L01-k1	6UL16L01B1,B2,B3	6HK50	SiHF	3x1,5	**14**		8	6
8		КК1	6UL15D01	SiHF	5x1,5	**7**		7	
9		КК2	6UL15D02	SiHF	5x1,5	**7**		7	
10	6UL16D02K01	6CQ-2 к.5г.	клемна кутия КК7	NYY-FR	4x10	**90**	80	10	
11		клемна кутия КК7	6UL16D02	SiHF	4x10	**4**			4
12	6UL16D02K02	6CQ-2 к.5г.	**6HK51R01**	NYY-FR	7x1,5	**100**	80	20	
13	6UL16D02K03	6DQ07/3 авт.10	**6HK51R01**	NYY-FR	3x1,5	**100**	80	20	
14	**6HK51R01k.400**	**6HK51R01**	6HK51	NYY-FR	7x1,5	**12**		12	
15	6UL15L02B1-k1	6UL15L02B1	6HK51	SiHF	3x1,5	**23**		20	3
16	6UL16L02-k1	6UL16L02B1,B2,B3	6HK51	SiHF	3x1,5	**26**		20	6
17		КК5	6UL15D03	SiHF	5x1,5	**9**		9	
18		КК6	6UL15D04	SiHF	5x1,5	**7**		7	

© ИКЮИ БЪЛГАРИЯ АД. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

No.	Означение	От	До	Тип	Брой жила	Дължина, m			
						Общо	в кабелна шахта	защитна тръба	В гъвкав шланг
19	6HK50R02K001	6HK50	6HK50R02	OPVC-JZ	16x1	**5**			5
20	6HK50R02K002	6HK50	6HK50R02	OPVC-JZ	16x1	**5**			5
21	6HK50R02K900	6HK50	6HK50R02	OPVC-JZ	7x1	**5**			5
22	6UL15S02K334	6HK50R02	6UL15S02-PK	SiHF	16x1	**12**		7	5
23	6UL15S02K332	6UL15S02-PK	6UL15S02	SiHF	16x1	**6**			6
24	6UL15S04K334	6HK50R02	6UL15S04-PK	SiHF	16x1	**10**		4	6
25	6UL15S04K332	6UL15S04-PK	6UL15S04	SiHF	16x1	**8**		2	6
26	6UL15P01B1K01	6HK50R02	6UL15P01B1	SiHF	3x1	**16**		7	9
27	6UL15P02B1K01	6HK50R02	6UL15P02B1	SiHF	3x1	**15**		5	10
28	6HK51R02K001	6HK51	6HK51R02	OPVC-JZ	16x1	**5**			5
29	6HK51R02K002	6HK51	6HK51R02	OPVC-JZ	16x1	**5**			5
30	6HK51R02K900	6HK51	6HK51R02	OPVC-JZ	7x1	**5**			5
31	6UL15S06K334	6HK51R02	6UL15S06-PK	SiHF	16x1	**14**		6	8
32	6UL15S06K332	6UL15S06-PK	6UL15S06	SiHF	16x1	**6**			6
33	6UL15S08K334	6HK51R02	6UL15S08-PK	SiHF	16x1	**14**		6	8
34	6UL15S08K332	6UL15S08-PK	6UL15S08	SiHF	16x1	**8**		2	6
35	6UL15P03B1K01	6HK51R02	6UL15P03B1	SiHF	3x1	**15**		7	8
36	6UL15P04B1K01	6HK51R02	6UL15P04B1	SiHF	3x1	**13**		5	8

Кабелите от стената до задвижките и датчиците се изтеглят в гъвкав шланг и се полагат по кабелна скара в участъка от стената до фундамента.

© ИКЮИ БЪЛГАРИЯ АД. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.