6DP08, шкаф 2

~380/220 V

A
B
C
N

авт. 3

A101

A102 B102 C102

KQ1 5 7

KQ1 2 4

A104

A103

KQ1 7 9

KSV1 7 8

KM1 9 10

KM1

H1

M

Помпа
6UL15D03

~ ШУ
380/220 V

A
N

авт.4

6UL15D03K330 6 4

6HK51

X1:08 X1:06

A1D03

R1Q01 14 11

PBO-1 14 13

PBC-1 14 13

R1Q02 14 11

A3D03 A5D03

X1:11 X1:12

9 10

KM1 7 8 A9

KM1 3 4 A11

X1:09 X1:10 7 8

Ревизия 3

RP3-C PBO-1 RP3-O PBC-1

KSV1 10 1

KSV1 3 5

KQ1 12 14 11

Инд.	Дата	Описание	Проектант	Проверил	Одобрил
3	11.2016	Добавени релета-повторители	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов
2	12.2015	ЕКЗЕКУТИВ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов
1	03.2011	ВТОРО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов
0	12.2010	ПЪРВО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов

Длъжност	Име	Подпис	Дата
Проектант	инж. А. Георгиева		11.2016
Начертал:	инж. А. Георгиева		11.2016
Проверил:	инж. П. Манев		11.2016
Одобрил:	инж. П. Спасов		11.2016

СЪГЛАСУВАЛИ:

Част	Име	Подпис	Дата

БЛОК: 5 & 6
АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

EQE BULGARIA
ИКЮИ БЪЛГАРИЯ

Заглавие:
Реконструкция на система 5(6)UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота −4,20 в чиста зона на РО

Блок 6. РЕАКТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ
Дренажни помпи в помещение 6A004/2.
Управление на помпа 6UL15D03

Чертеж №:	
EQEB-11001-R02-E-D09	
Част: E и СКУ	Мащаб: –
Фаза: РП	Лист/Общо: 1/1
Изд.: 3	Формат: A3