6UL15S02

F1

M 1~

N

C

R

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Отворена

Затворена

6UL15S02K332 Ж3

6UL15S02-PK

2A

6UL15S02K334 Ж3

6HK50R02

PE

X1

2A17

2A19

SM02

A

0

P

2A122

2A123

2A202

2A203

2A171

2A172

2A191

2A192

6HK50R02K001
начало: D21: G3

6HK50

X2

RP1-C

RP1-0

2A121

RTP1

B02-0

K02-0

2A12

B02-C

K02-C

2A20

2A271

2A291

2A1

2A2

RT2-0

RT2-C

B02-R

A1

A2

D21: I4

N

D21: J4

2A

Отваряне

Затваряне

Неотворила

Незатворила

Отворена

Затворена

Затв.	Отв.		
12-C	12-14	S1	Муфтов
16-R	16-18	S2	Муфтов
20-19	20-✱	S3	Гърбичен
24-23	24-✱	S4	Гърбичен
28-27	28-30	S5	Гърбичен
32-31	32-34	S6	Гърбичен

Контактите, означени със '✱' не са опроводени в стандартната доставка.

Инд.	Дата	Описание	Проектант	Проверил	Одобрил
0	11.2016	ПЪРВО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов

Проектант	инж. А. Георгиева		11.2016	
Начертал:	инж. А. Георгиева		11.2016	
Проверил:	инж. П. Манев		11.2016	
Одобрил:	инж. П. Спасов		11.2016	
Длъжност	Име		Подпис	Дата

СЪГЛАСУВАЛИ:			
Част	Име	Подпис	Дата

АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

EQE BULGARIA ИКЮИ БЪЛГАРИЯ

Заглавие:
Реконструкция на система 5(6)UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота −4,20 в чиста зона на РО

Блок 6. Реакторно отделение
Задвижка 6UL15S02.
Принципна електрическа схема (1)

Чертеж No.:	
EQEB-11001-R02-E-D22	
Част: E	Мащаб: ---
Фаза: РП	Лист/Общо: 1/1
Изд.: 0	Формат: A3