



спецификация				
Поз.	Озн.	Тип	Модел	Колич.
1		Кутия	IP65	налична
2		DIN шина	35x7.5	налична
3		Кабелен канал, пластмасов, прорязан	25x40	наличен
4	X2-1 Д0 X26	Редова клема	2,5	6 бр.
5		Кабелен щуцер	M20x1,5 IP68	3 бр.

БЕЛЕЖКИ:
1. Новият клеморед X2 и 3 бр. кабелни щуцера се монтират в свободната дясна част на 5SA10XK208.

Този документ не може да бъде копиран, предоставян на или използван от трети лица, без предварително писмено съгласие на ЕНПРО.				Част КИП и А		Стадий РП	Мащаб —	Формат А3	Дата 12.2017
				ОБЕКТ: АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"					
				Подобект: Машинна зала. Блок 5 5SH10B01					
ТАБЛИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ					Дата	Име	Частичен вид на СК 5SA10XK208		
				Чертал	12.2017	Хр. Христов			
				Разработил	12.2017	Хр. Христов			
				Проверил	12.2017	Х. Василев			
							5SH—300—03_1		Лист 1
1	Решение на СТС/11.2017г.	12.2017	Христов						Вс. листа 1
Ред.	Изменения	Дата	Име	Файл: 5SH—300—03_1			Договор №: 208000017		