



СПЕЦИФИКАЦИЯ/МЕЖДИНЕН КЛЕМОРЕД							
ПОЗ/№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ОЗНАЧЕНИЕ	КАТ.№	ДОСТАВЧИК	КОЛИЧ.	ЗАБЕЛЕЖКА
1	Датчик за температура	Pt100	ТСП-01		„ЛУЧ“, „ОВЕН“ (Русия)	1	
2	Защитна гилза	427-08-04			„ЛУЧ“, „ОВЕН“ (Русия)	1	
3	Тръба метална гофрирана	За защита на кабела				5m	
4	Тръба черна безшевна	ø40x2				15m	
5	Дистанцираща скоба	40-42 мм		732040GTP	Обо Battermann	15	

Бележка:
1. Защитните и гофрирани метални тръби се укрепват по метални конструкции и метални колони.
2. Дистанциращите закрепващи скоби са на максимално разстояние 2m.

Този документ не може да бъде копиран, предоставян на или използван от трети лица, без предварително писмено съгласие на ЕНПРО.						Част КИП и А	Стадия РП	Мащаб —	Формат А3	Дата 01.2018	
						ОБЕКТ: АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"					
						Погобект: Машинна зала. Блок 6 6SH10B01					
ТАБЛИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА					Дата	Име	Температурен датчик 6SHS10T02B2 Кабелно трасе				
				Чертал	01.2018	Хр. Христов					
				Разработил	01.2018	Хр. Христов					
				Проверил	01.2018	Х. Василев					
						6SH—300—04_1				Лист 1	
1	Решение на СТС/ 15.11.2017		01.2018	Христов							Вс. листа 1
Ред.	Изменения		Дата	Име	Файл: 6SH—300—04_1		Договор №: 208000017				