



СПЕЦИФИКАЦИЯ/МЕЖДИНЕН КЛЕМОРЕД							
ПОЗ/№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ОЗНАЧЕНИЕ	КАТ.№	ДОСТАВЧИК	КОЛИЧ.	ЗАБЕЛЕЖКА
1	Датчик за температура	Pt100	ТСП-01		„ЛУЧ“, „ОВЕН“ (Русия)	1	
2	Защитна гилза	427-08-04			„ЛУЧ“, „ОВЕН“ (Русия)	1	
3	Тръба метална гофрирана	За защита на кабел с $\varnothing 32\text{ mm}^2$				5m	
4	Тръба черна безшевна	$\varnothing 40 \times 2$				15m	
5	Дистанцираща скоба	40-42 mm		732040GTP	Dbo Battermann	15	

Бележки:  
1. Защитните и гофрирани метални тръби се укрепват по съществуващи метални конструкции и метални колони.  
2. Дистанциращите закрепващи скоби са на максимално разстояние 2m.

Този документ не може да бъде копиран, предоставян на или използван от трети лица, без предварително писмено съгласие на ЕНПРО.						Част КИП и А	Стадия РП	Мащаб —	Формат А3	Дата 01.2018
						ОБЕКТ: АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"				
						Погобект: Машинна зала. Блок 5 5SH10B01				
ТАБЛИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА					Дата	Име	Температурен датчик 5SHS10T02B2 Кабелно трасе			
				Чертал	01.2018	Хр. Христов				
				Разработил	01.2018	Хр. Христов				
				Проверил	01.2018	Х. Василев				