



2	EN 1092-1	Фланец тип 1/B1 - PN25, DN80	1	1.4541	4.32	4.32
1	по наст. черт.	Тръба $\varnothing 89 \times 5$ L=170/ОСТ 34-42-416	1	1.4541	1.77	1.77
поз.	Стандарт	Наименование	кол.	Материал	един. маса kg	общо
Този документ не може да бъде копиран, предоставян на или използван от трети лица без предварително писмено съгласие на ЕНПРО.			Маса Wight 6,09kg		Част/Part MT/ME	Обект: /Object: АЕЦ Козлогуй
The reproduction, transmission or use of this document is not permitted without prior written permission by ENPRO.					Стадия/Stage PP/DD	Погобект: /Subobject: Машинна зала. Бл.6
ТАБЛИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА TABLE OF MODIFICATIONS			Дата/Date	Име/Name	Щуцер за нивомер DN80	
			Чертащ/Drawn	10.2017	Kalyandzhiev	Тръба 89x5/Tube 89x5 ОСТ 34-42-416 08X18H10T ГОСТ 5632 ТУ 14-3-197
			Разраб./Developed by	10.2017	Danailov	
			Проверил/Checked by	10.2017	Danailov	
						No:6SH-100-001-15
Ред. Rev.	Изменения Modifications	Дата Date	Име Name	Файл/File: 6SH-100-001-15.dwg		Лист/Sheet 1
						Вс. л./Total sh. 1