



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Заваръчните шевове да се изпълнят ръчно с тип електроди BOEHLER FOX HL 160 Ti

2.Стоманените конструкции и видими стоманени части да се защитят с 2 пласта епоксиден грунд и 2 пласта епоксиден емайл лак след механично почистване на повърхностите до метален блясък.

3.Заваръчните съединения да се подложат на следния контрол:

визуален – 100%

капиларен контрол – 10%

No	Подготовка на краищата	Вид на зав. съединение	Термообработка	Добавъчни материали
W1				BOHLER SAS 2-IG (Si) EN ISO 14343-A:2007: G 19 9 NbSi
W2				BOHLER SAS 2-IG (Si) EN ISO 14343-A:2007: G 19 9 NbSi
W3				BOHLER SAS 2-IG (Si) EN ISO 14343-A:2007: G 19 9 NbSi

18	БДС 55-77	Шплинт 8x80	бр.	1			
17	5SH-100-001-07-07	Опорна шайба Ø60x4	бр.	1	бронз		
16	5SH-100-001-07-06	Подложка Ø60x5x20	бр.	1	1.4541	0.1	0.1
15	БДС 55-77	Шплинт 5x50	бр.	1			
14	БДС 5282-73	Шайба Б 18	бр.	1		0.013	0.013
13	БДС 3048-78	Ос Б 18x70	бр.	1		0.14	0.14
12	5SH-100-001-07-05	Ухо	бр.	2	1.4541	0.24	0.48
11	БДС 4921-73	Шарнирен болт с гайка и ухо M22x140-4.6	бр.	1	1.0038	0.52	0.52
10	5SH-100-001-07-04	Скоба Ø50x848	бр.	1	1.0038	13.02	13.02
9	5SH-100-001-07-03	Конзола	бр.	1	1.0038	4.05	4.05
8	5SH-100-001-07-02	Дръжка Ø16x313	бр.	2	1.4541	0.5	1.0
7	EN 20898-2	Гайка M24	бр.	40	A2-70		
6	DIN 125	Шайба M24	бр.	40	1.4541		
5	EN ISO 898-1	Болт M24x120	бр.	20	A2-70		
4		Уплътнение профил W1A DN600	бр.	1	1.4541 graphite		
3	EN 1092-1	Фланец тип 05 DN600, PN6	бр.	1	1.4541	103.0	103.0
2	EN 1092-1	Фланец тип 11/B1 DN600, PN6	бр.	1	1.4541	44.0	44.0
1	5SH-100-001-07-01	Щуцер трбØ610x12,5	бр.	1	1.4541	60.25	60.25
Поз.	Стандарт	Наименование	Мярка	кол.	Матер.	един.	общо
						Маса – kg	
Този документ не може да бъде копиран, предоставян на или използван от трети лица без предварително писмено съгласие на ЕНПРО.		Маса Wight		226,57kg		Обект: /Object: АЕЦ Козлодуй Подобект: /Subobject: Блок 5. Машинна зала.	
ТАБЛИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА TABLE OF MODIFICATIONS		Дата/Date		Име/Name		Люк за оглед DN 600	
		Черташ/Drawn		10.2017 Kalyandzhiev			
		Разработ/Developed by		10.2017 Danailov			
		Проверен/Checked by		10.2017 Danailov			
				ЕНПРО КОНСУЛТ.		No:5SH-100-001-07-00	
				Файл/File: 5SH-100-001-07-00.dwg			
Ред Rev	Изменения Modifications	Дата Date	Име Name	Лист/Sheet 1			
				Вс.к./Total sh. 1			