



2	EN 1092-1	Фланец тип 1/B1 - PN25, DN80	1	1.4541	4.32	4.32
1	по наст. черт.	Тръба $\varnothing 89 \times 5$ L=170/ОСТ 34-42-416	1	1.4541	1.77	1.77
поз.	Стандарт	Наименование	кол.	Материал	един. маса kg	общо
Този документ не може да бъде копиран, предоставян на или използван от трети лица без предварително писмено съгласие на ЕНПРО. The reproduction, transmission or use of this document is not permitted without prior written permission by ENPRO.			Маса Wight 6,09kg		Част/Part MT/ME	Обект: /Object: АЕЦ Козлогуй
					Стадия/Stage PP/DD	Погобект: /Subobject: Машинна зала. Бл.5
ТАБЛИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА TABLE OF MODIFICATIONS			Дата/Date	Име/Name	Щуцер за нивомер DN80	
			Чертач/Drawn	10.2017 Kalyandzhiev		
			Разраб./Developed by	10.2017 Danailov		
			Проверил/Checked by	10.2017 Danailov	Тръба 89x5/Tube 89x5 ОСТ 34-42-416 08X18H10T ГОСТ 5632 ТУ 14-3-197	
					ЕНПРО КОНСУЛТ	
Ред. Rev.	Изменения Modifications	Дата Date	Име Name	Файл/File: 5SH-100-001-15.dwg		Лист/Sheet 1
						Вс.л./Total sh. 1