



Общо:
Total: 24 kg

2	По наст. чертеж	Легло Лт10 480x400x10/ EN 10025-2	бр. pcs.	1	S235	15	15
1	EN 10056-2	Опора DN600 2xL125x75x10	бр. pcs.	1	S235JR	9	9
Поз. Pos.	Стандарт Standard	Наименование Name	Мярка Dim.	Кол. Quant.	Материал Material	един. per unit маса, kg	общо total mass, kg
Този документ не може да бъде копиран, предоставян на или използван от трети лица, без предварително писмено съгласие на ЕНПРО.			Част/Part MT/ME	Стадия/Stage PP/DD	Мащаб/Scale 1:10	Формат/Size A3	Дата/Date 10.2017
The reproduction, transmission or use of this document is not permitted without prior written permission by ENPRO.			Обект:/Object: АЕЦ Козлодуй				
			Подобект:/Subobject: Машинна зала бл.5				
ТАБЛИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА TABLE OF MODIFICATIONS			Чертал/Drawn	10.2017	Подвеска твърда №2С DN600 Rigid hanger №2C DN600		
			Разработ./Developed by	10.2017			
			Проверих/Checked by	10.2017			
							Лист/Sheet 1
							Вс.л./Total sh. 1
Ред Rev	Изменения Modifications	Дата Date	Име Name	Файл/File: 5SH-100-006-02.dwg			

- ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Заваръчните шевове да се изпълнят ръчно както следва:
W1 – с електроди Böhler FOX EV50 EN ISO 2560–A:2005 E 42 5 B 42 H5
 - Стоманените конструкции и видими стоманени части да се защитят с 2 пласта епоксиден грунд и 2 пласта епоксиден емайл лак, след механично почистване на повърхностите до метален блясък.
 - Размерите, означени с (*) се уточняват при монтаж.