



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ ВР-475

гр. Козлодуй, 25 / 02, 2019г.

На основание чл. 181, ал.6 от Закона за обществените поръчки, Протокол на комисия по Заповед № АД-113/17.01.2019 г. във връзка с Решение № ЗОП-Р-253/11.12.2018 г. за откриване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на монитори за радиационен контрол на повърхностно замърсяване на стъпала, ръце и тяло”**, обявление № ЗОП-О-687/11.12.2018 г., регистрационен номер в АОП № 00353-2018-0194, с прогнозна стойност 202 000.00 лв. без ДДС.

1. Обявявам класирането на участниците, както следва:

Първо място - „Енергосервиз” АД, гр. София, ЕИК 200334806

Телефон: 02/871 0096

Email: office@energoservice.bg

Лице за контакти: Георги Манчев - Управител

Второ място - „Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София ЕИК 040206912

Телефон: 02/958 9480

Email: office@cpbg.net

Лице за контакти: Евгени Цанков - Управител

2. Отстранявам участниците, както следва:

2.1. „Екопрогрес Интернешънъл” ООД, гр. София с ЕИК 831730763

Телефон: 0897/912209

Email: office@ecoprogress.net

Лице за контакти: Иван Вълчинов - Управител

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.

Фактическо основание:

Техническото предложение на Участника **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката. Техническото предложение на участника, не отговаря на изискването от т. 2.3.3 на ТЗ - Характеристики на детекторните блокове. По ТЗ се изисква активната площ на детекторите за измерване: на стъпала да не бъде по-малка от 500 cm², предлаганите детектори са с площ 450 cm²; на ръце и тяло, изискването е да не бъде по-малка от 300 cm², предлаганите детектори са за ръце с площ 288 cm² и детектор за тяло с площ 144 cm². Няма информация за броя на детекторите (стъпала, ръце). По-малката площ на детекторния блок би довела до подценяване на регистрираното радиоактивно замърсяване и подценяване на радиационния риск. Не е посочена и годината на производство, съгласно изискването на т. 2.8 от ТЗ.

2.2. „Тита-Консулт” ООД, гр. София, ЕИК: 831508563

Телефон: 02/964 0950

Email: office@thetaconsult.com

Лице за контакти: Явор Андреев – Управител

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.

Фактическо основание:

Техническото предложение на Участника **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката. Техническото предложение на участника, **не отговаря** на изискването от т. 2.3.3 на ТЗ - Характеристики на детекторните блокове. Изисква се минимална детектируема активност (МДА), при доверителна вероятност 95%, околна гама-фон 0,1 $\mu\text{Sv/h}$, време на измерване 10s да бъде: на детектори за ръце и тяло – $^{60}\text{Co} \leq 70 \text{ Bq}$; $^{36}\text{Cl} \leq 30 \text{ Bq}$. Участникът предлага $^{60}\text{Co} \leq 70 \text{ Bq}$; $^{36}\text{Cl} \leq 50$, което не отговаря на изискванията на ТЗ. По-високата стойност на МДА води до невъзможност за регистриране на малки стойности на радиоактивно замърсяване. Това от своя страна създава проблем при използване на мониторите за контрол на радиоактивно замърсяване, пред помещения за постоянно пребиваване в КЗ.

3. Определям класирания на първо място участник „Енергосервиз” АД, гр. София, ЕИК 200334806 за Изпълнител на обществената поръчка с горепосоченият предмет, с мотива: Офертата на Участника, отговаря на предварително обявените условия на поръчката и предложената цена е най-ниска, съгласно избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”.

На основание чл.181, ал. 8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=4077

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

Подписите в този документ са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД