

ОДОБРЯВАМ:

**Миглена
Павлова
изпълнителен
директор на
АОП**

СТАНОВИЩЕ*

за осъществяване на контрол по чл. 233 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование:	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
Вид:	Секторен
Партиден номер в РОП:	353

ПОРЪЧКА

Обект на поръчката:	Доставки
Предмет: Доставка на въздухоохладители тип ВО-194/2510-61-Н-О4 – общо 72 броя, съгласно изискванията на Техническа спецификация № 2018.30.ВКО.ТЛ.ТСП.1961/1. Доставката трябва да се извърши последователни за период от три години, както следва: до 31.08.2019г. – да се доставят 24 бр. ВО-194/2510-61-Н-О4; до 31.08.2020г. – да се доставят 24 бр. ВО-194/2510-61-Н-О4; до 31.08.2021г. – да се доставят 24 бр. ВО-194/2510-61-Н-О4.	
Прогнозна стойност:	3363000 BGN

ПРОЦЕДУРА

Уникален номер в РОП:	00353-2019-0005
Вид на процедурата:	Договаряне без предварителна покана за участие
Решение за откриване на процедурата:	№ ЗОП-Р-7 от 15.01.2019 г.

СТАНОВИЩЕ

Прилагано правно основание:	Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Изисквания на ЗОП: 1. Необходими са допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки и съоръжения; 2. Смяната на доставчика ще доведе до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането, поради придобиване на стока с различни технически характеристики.	

Представени от възложителя мотиви и доказателства:

В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е изпратено Решение № ЗОП-Р-7 от 15.01.2019 г. на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 3 363 000 лв. без ДДС.

Видно от поле V.2) на решението за откриване на процедурата, покана за участие ще бъде изпратена до ОАО „Троицкий электромеханический завод“ гр. Троицк или оторизиран представител за България;

В подкрепа на изложените мотиви в АОП са представени копия на следните документи:

- Договор № 122000050 от 08.10.2012 г., със страни „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ОАО „Троицкий электромеханический завод“ гр. Троицк, Русия и предмет за доставка на въздухоохладители за 5,6TL01D01-06, 5,6TL04D01-03, 5,6TL05D01-03 и 5,6TL03D01-03 на стойност 132 320 EUR без ДДС. Към договора е приложена Ценова таблица № 12-187 без превод на български език;

- Договор № 172000043 от 30.08.2017 г., със страни „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София и предмет за доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6QD01,02 и 5,6QD01-05 на стойност 798 715 лв. без ДДС. Към договора е приложена Ценова таблица (Приложение № 4) за участие в процедура на пряко договаряне с предмет: „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6QD01,02 и 5,6QD01-05“;

- Договор № 182000073 от 18.09.2018 г., със страни „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София и предмет за доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01-05 на стойност 757 980 лв. без ДДС. Към договора е приложена Ценова таблица (Приложение № 4) за участие в процедура на пряко договаряне с предмет: „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01-05“;

- Паспорт на въздухоохладители тип ВО I94/2510-6I-H-T4 обозначение ИАКЯ 065174010-12, изпълнение Т4, модификация Н, е предназначена за охлаждане на въздуха, циркулиращ в затворените системи за охлаждане на електрическите машини“;

- Паспорт на въздухоохладител ИАКЯ 065174.010А-12, издаден от „Троицкий электромеханический завод“ за АЕЦ „Козлодуй“;

- Паспорт ИАКЯ 065174.010А-12ПС/ Въздухоохладител тип ВО-194/2510-6I-H-04/2018.

Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):

Извършена проверка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) установи:

- през 2011 г. възложителят „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е провел процедура на договаряне без обявление на основание чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗОП (отм.) с предмет: „Доставка на въздухоохладители за 5,6TL01D01-06, 5,6TL04D01-03, 5,6TL05D01-03, 5,6TL03D01-03“, открита с Решение ЗОП-Р-215 от 01.11.2011 г. За неин изпълнител е избран ОАО „Троицкий электромеханический завод“ гр. Троицк, Русия. С изпълнителя е сключен договор № 122000050 от 08.10.2012 г. на стойност 132 320 евро без ДДС, чието изпълнение е приключило на

07.12.2012 г. Информация за процедурата е налична в Регистъра под уникален № 00353-2011-0180;

- през 2017 г. с Решение ЗОП-Р-85 от 18.05.2017 г., възложителят „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е провел процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП с предмет „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6QD01,02, 5,6TL0105“. За неин изпълнител е избран „ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София, оторизиран представител за България на производителя ОАО „Тройцкий электромеханический завод“ гр. Троицк, Русия. С него е сключен договор № 172000043 от 30.08.2017 г., на стойност 798 715 лева без ДДС. Изпълнението на договора е приключило на 11.01.2018 г. Информация за процедурата е налична в Регистъра под уникален № 00353-2017-0066.

- през 2018 г. възложителят „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е провел процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП с предмет: „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01-05“, открита с Решение ЗОП-Р-152 от 05.07.2018 г. За неин изпълнител е избран „ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София, оторизиран представител за България на производителя ОАО „Тройцкий электромеханический завод“ гр. Троицк, Русия. С изпълнителя е сключен договор № 182000073 от 18.09.2018 г. на стойност 757 980 лева без ДДС, чието изпълнение е приключило на 08.11.2018 г. Информация за процедурата е налична в Регистъра под уникален № 00353-2018-0120.

Изводи:

С разглежданата процедура на договаряне без предварителна покана за участие се възлага доставката на 72 бр. въздухоохладители тип ВО-194/2510-61-Н-О4 за вентилатори 5,6TL0105 за 5 и 6 енергоблок (ЕБ) на АЕЦ „Козлодуй“, за срок от три години. В решението за откриване на процедура се твърди, че изтича срокът на експлоатация на наличните и че те не подлежат на ремонт. В тази връзка, с оглед извършването на Планови годишни ремонти (ПГР) през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и предвид конструктивните особености на въздухоохладителите е необходима допълнителна доставка на същия тип.

Прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП изисква да е налице изпълнен предходен договор за доставка на стоки. В мотивите на възложителя се твърди, че въздухоохладителите тип ВО-194/2510-61-Н-О4 са произведени от ОАО „Тройцкий электромеханический завод“ гр. Троицк, Челябинска област. Подчертава се, че доставката на допълнителни количества от тях трябва да бъде извършена от производителя им. Отбелязва се, че предходни доставки са осъществявани за АЕЦ „Козлодуй“ от самия производител и от оторизиран от него представител. Тези твърдения на възложителя се потвърждават от представените към преписката доказателства. Приложените паспорти за въздухоохладители, тип ВО-194/2510-61-Н-О4 са съставени от техния производител - ОАО „Тройцкий электромеханический завод“ и представляват указания за правилно ползване на изделията. Информацията в РОП и предоставените документи потвърждават, че предходните доставки на конкретните въздухоохладители за вентилатори са извършвани за АЕЦ „Козлодуй“, по силата на договори №№ 122000050/07.08.2012 г.,

172000043/30.08.2017 г. и 182000073/18.09.2018 г. с ОАО „Тройцкий электромеханический завод” гр. Троицк, Русия и с оторизирания от него представител за РБългария. По всеки от посочените договори изпълнението е приключило. Въз основа на изложеното, може да се приеме, че поканеното в настоящото договаряне дружество е производител на посочените резервни части, а доставките за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД са извършвани от производителя или от оторизирания му представител.

Наред с горното, задължително изискване при прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП е смяната на доставчика да води до придобиване на стоки с различни технически характеристики, т.е. да е свързана с несъвместимост или съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането на придобитите стоки. В мотивите се излагат доводи, че доставката от друг производител на необходимите резервни части ще доведе до придобиването на въздухоохладители с различни размери и технически характеристики, несъвместими със съществуващите вентилационни агрегати, и до невъзможност за тяхната употреба. Това обстоятелство се мотивира с аргумента, че производителят на частите е собственик на техническите изисквания за тяхното производство и притежава всички необходими лицензионни и квалификационни документи. Предвид гореизложеното и изразените доводи относно пряката връзка на вентилационната система, за която са необходими резервните части, със системи, важни за безопасността, приемат се аргументите, че доставката на въздухоохладители от друг производител, е недопустима. В този смисъл може да се приеме, че изборът на изпълнител за възлаганата поръчка е ограничен до производителя на детайлите или до негов оторизиран представител за РБългария.

*** Забележка:** Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).
