

 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До
Всички заинтересовани лица за
участие в публично състезание с
предмет:
„Доставка на въздухоотоплителни
апарати”
рег. № 00353-2019-0004

Относно: Разяснения по условията на обществената поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за разяснения с вх. № Ф-482/24.01.2019г., Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС № 1: В отговор на първото ни запитване, пишете че имате управления за апаратите. Моля посочете типа на тези управления. Управленията регулират ли/сменят ли скорости на вентилатора на апаратите?

ОТГОВОР № 1: При подготовка на оферти за участие в горечитираната процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка участниците следва да се придържат към условията и информацията, посочени в документацията за възлагането ѝ.

Както вече е указано в публикуваното в профила на купувача на 18.01.2019г. разяснение, ще се използват съществуващите в момента пускатели. В Техническа спецификация №2018.30.ТО.UV.ТСП.1975 не е посочено, че управленията регулират или сменят скорости на вентилатора на апаратите.

ВЪПРОС № 2: В номенклатурата за завода, който представляваме в България, по зададения в документацията обем на въздушния поток, изборът на апарат „попада” в характеристиките между два типоразмера апарати. С цел гарантирано покриване на зададения обем на въздушния поток, бихме искали да Ви предложим апарат с ширина и височина 800мм. Може ли да приемете този размер, с 100мм по-голям от зададения?

ОТГОВОР № 2: В Техническа спецификация №2018.30.ТО.UV.ТСП.1975 са указани следните размери по отношение на широчина и височина на апаратите:

- Широчина от 600 до 700мм
- Височина от 600 до 700мм

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСК



Заличено на
основание чл.2
от ЗЗЛД.