



До

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
Рег. №
Дата:
01.07.2019

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред “Б”, продължаване на пешеходната пътека по ред “А” на кота + 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация GH на 5,6М3”
рег. № в АОП 00353-2019-0056

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по документацията за участие в обществената поръчка с вх. №Ф-3795/28.06.2019 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

ВЪПРОС №1:

В Образец по т. Ш.2 - Рекапитулация към офертата доставките и СМР са отделени съответно в колони 3 и 4. Непредвидените разходи, които са в размер на 10% от стойността на СМР, следва да се посочат в колона 5.

В Количество-стойностните сметки по отделните части, съгласно Вашите указания „Участниците начисляват сума за непредвидени разходи в размер на 10% в съответствие с указаното в КСС на Възложителя“. Видовете СМР обхващат както позиции, включващи доставки, така и доставки и монтаж.

Най-отдолу в КСС следва да се предвидят въпросните 10% непредвидени разходи, т.е. непредвидените разходи в образците на КСС-тата се разбира, че следва да се начислят върху сумата, попадаща в графата Общо /на формата на КСС/.

Например по част СК на т.1 „Доставка и монтаж на метални конструкции“ и т. 11 „Доставка решетъчна скара поцинкована SP230-34/38 -3 със стандартни закрепващи елементи“ от КСС-то в образците на КСС-тата правилно ли разбираме, че непредвидените разходи следва да се начисляват върху общата им стойност.

Моля, да дадете разяснение, как следва да бъдат пренесени сумите за непредвидените разходи от КСС в Образец Рекапитулация? Необходимо ли е от всяка позиция, където има доставки, същите да бъдат извадени от непредвидените разходи в КСС, или следва колона 3 на Рекапитулацията да не се попълва, а ако това се изисква, моля обяснете как?

ВЪПРОС №2:

В обяснителните записи и КСС никъде не е записана дебелината на отделните слоеве покрития на стоманените повърхности, както и цветовете по RAL.

Моля да дадете разяснение с каква дебелина Възложителят желае да са отделните слоеве и какъв да е цветът на покритието?

ОТГОВОРИ:

ОТГОВОР № 1:

Колона „сума на доставка“ се попълва в случаите, когато в количествено-стойностните сметки има изнесен отделно раздел „доставка“, в който е включено оборудване за доставка.

Съгласно количествено-стойностните сметки в настоящата процедура няма такъв раздел, сумата за непредвидени разходи във всяка една сметка се начислява в размер на 10 % върху общата сума на съответната количествено-стойностната сметка. В образца на рекапитулация колона 3 не следва да се попълва.

ОТГОВОР № 2:

Дебелината на отделните слоеве покрития на стоманените повърхности е съгласно проекта, но не по - малко от стойностите указанi в ГИПСМР, раздел " Правилник за изпълнение на запита от корозия на строителните конструкции и съоръжения".

Цветът на покритието е както следва: за тръбопроводи цвят бял - RAL 9010, за всички останали стоманени повърхности - цвят черен RAL 9017.

Заличено на
основание ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

