



**ЗАПОВЕД**

№ АД-302

гр.Козлодуй, 31 / 01 2020 г.

На основание чл.108, т.1 и чл.109 във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в доклад на комисия назначена със Заповед №АД-2950/31.10.2019г. за извършване на оценка и класиране на участниците, подали оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани за системи 5,6TF,VB,ТВ,ТР”** открита с решение №ЗОП-Р-113/24.09.2019 г., с уникален номер в РОП 00353-2019-0091 и с прогнозна стойност 1 301 000,00 лв. без ДДС

**1. Обявявам класирането на участниците както следва:**

**Първо място** ЧАД “Киевско Централно Конструкторско Бюро Арматустроене” (ЧАО „КЦКБА”), гр. Киев, Република Украйна

Регистрационен номер: 33096208

Телефон: (044)-490-9482

Факс: (044)-490-9485

Email: office@kckba.kiev.ua

Лице за контакти: Карбовска Светлана

**Второ място** „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

ЕИК 200704049

Телефон: 02/421 97 94

Факс: 02/421 97 93

Email: info@specenergotech.com

Лице за контакти: Андрей Инговатов

**2. Определям участника** ЧАД “Киевско Централно Конструкторско Бюро Арматустроене” (ЧАО „КЦКБА”), гр. Киев, Република Украйна, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка със следния мотив:

- за участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор и офертата му е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и критерий за възлагане „най-ниска цена”.

**3. Отстранявам участника:**

“Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ

ЕИК 203027823

Телефон: +7(495) 995 76 80

Email: info@rusatomservice.ru

Артъом Ушаков

**Мотиви:**

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание: Възложителят е поставил изискване към техническото си предложение участниците да представят - Документи, удостоверяващи, че предлаганата за доставка стока отговаря на изискванията на документацията /**например: паспорт на стоката, заводска документация, сертификати и т.н./**. Участникът е представил единствено чертеж ПКМ 53085-050/080.16.00.000 СБ от ТУ 3742-100-57180370-2018, но не и самото ТУ. В посочения

чертеж не се съдържа достатъчно информация относно параметрите на предлаганата стока, предвид което същият не представлява документ, удостоверяващ, че предлаганата за доставка стока отговаря на изискванията на документацията.

- В Таблица № 1 - (част от техническото предложение) и в чертеж ПКМ 53085-050/080.16.00.000 Участникът е посочил общо тегло на предпазните клапани 27 кг. Съгласно т.2.3. от ТЗ №2018.30.РО.00.ТЗ.1562 на Възложителя - общото тегло на предпазните клапани не трябва да превишава 22.5 кг.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от връчването му и в същия ден съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

[http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&id=4435](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4435)

На основание чл.197, ал.1, т.7, б."а" от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**НАСКО АСЕНОВ МИХОВ**

