




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Разработване и реализиране на проект за монтаж и подмяна на ограничители на преместванията, хидроамортизатори и пружини с ролкови блокове на тръбопроводи 5TQ12,24,33; 5TX11,12,13,14; 5YP и 5YT”, РОП № 00353-2019-0096

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Дали в обема на евентуалните входни данни, които ще бъдат предоставени на Изпълнителя, попадат изометрични чертежи на тръбопроводите от системи 5TQ12,24,33; 5TX11,12,13,14; 5YP и 5YT за участъците, които са предмет на конкретната процедура, и до колко са актуални?

ОТГОВОР 1: Въпросът с входните данни е засегнат в т. 8 на Техническото задание, където, в 8.2. е описано, че Изпълнителят трябва да определи необходимите му входни данни.

ВЪПРОС 2: Как във времеви график е планирано осъществяването на етап I от изброените в процедурата етапи за изпълнение на Техническото задание, а именно – „Определяне на конкретното местоположение за монтиране на ограничителите на странични премествания и ХА (определяне по място, за да се избегне вероятността от невъзможност за монтаж).“ Т.е. кога е планирано да се извърши практически огледа по място, предвид работния график на 5 ЕБ и изпълнението на етапи II и III?

ОТГОВОР 2: Огледът на тръбопроводите на етап I може да се извърши на 4-тия ден след спиране на блока за ПГР.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЗЗЛД

НАСКО АСЕНОВ МИХОВ