

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

04 . 01 . 2020г.

НАСКО МИХОВ



ПРОТОКОЛ

На 17.12.2019 г., в изпълнение на Заповед АД-3456/17.12.2019 г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Иво Божинов

Членове:

1. Иван Тодоров
2. Стоян Асенов
3. Ралица Арсенова
4. Траян Йорданов

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на реконструкция и модернизация на статорни намотки на двигатели 6kV”

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-111/18.09.2019г.
2. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 18.09.2019г. до РОП с № ЗОП-О-467/18.09.2019г.
3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2019-0088.
4. Крайният срок за представяне на оферти е 16:00 часа на 18.11.2019г.
5. На 19.11.2019г. с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, на основание чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП срокът за подаване на оферти е удължен до 16:00 часа на 16.12.2019г.
5. Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка оценката на офертите се извършва по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП.
6. В обявения срок е постъпила 1 оферта:
 - Вх. № ОП-1014/18.11.2019г./14:00ч., Гражданско дружество „КВАНТ и ИПК 2019” гр. София

Участници в обединението са:

- „ИПК и УП” ЕООД с ЕИК 203505522
- „Квант Инженеринг” ООД с ЕИК 131087680

Комисията отвори офертата и извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата.
2. Оповести ценовото предложение – 466 250,0 лв. без ДДС

3. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото и ценовото предложение.

На заседанието на комисията присъства представител на участника, съгласно присъствен лист приложение към настоящия протокол.

Комисията прегледа Техническото предложение за съответствие с предварително обявените условия на поръчката и установи:

- Броят операции по т.1.2. в концепцията на Участника, не отговаря на обема на извършваната услуга посочен т.2 от техническо задание №18.БПС.ТЗ.09 на Възложителя, а именно:

По т.11. в Техническото задание е записано: 4 пъти да се извърши операцията: Доставка и монтаж на 8 бр. нови подпорни порцеланови изолатори (по 4 бр. за всяка скорост) на статора, изпълнение с болтове M10

Участника предлага 32 пъти да се извърши операцията: Доставка и монтаж на 8 бр. нови подпорни порцеланови изолатори (по 4 бр. за всяка скорост) на статора, изпълнение с болтове M10

По т.12. в Техническото задание е записано: 4 пъти да се извърши операцията: Доставка и монтаж на 6 бр. температурни сензори (по 2 бр. за всяка фаза) за контрол на температурата на намотките (с елемент Pt100)

Участника предлага 24 пъти да се извърши операцията: Доставка и монтаж на 6 бр. температурни сензори (по 2 бр. за всяка фаза) за контрол на температурата на намотките (с елемент Pt100)

- в т.3.2. от Концепцията на Участника не са описани следните изисквания към изолационната система, които се изискват в Техническото задание:

Преди вакуумиране бобинираните статори на асинхронните двигатели да се загреят до температура 60 – 70°C, за да се темперират;

Загрятите и темперирани в пещ до 60 – 70°C статори да се вакуумират в автоклав, при условия на дълбок вакуум (0,2 ÷ 0,04 mbar) и в условия на дълбок вакуум да се залее със смола, загрята до 60°C;

В Концепцията на Участника, в т.3.2. непълно е записано: „- налягането в автоклава, приложено върху залетите със смола статори, да се повиши от 0,0 до 4,5 ÷ 5 atm, за да се гарантира добро проникване на смолата в изолацията и създаване”, като съгласно техническото задание са изпуснати „на реална изолационна система от типа на GLOBAL VPI (вакуумно пресово импрегниране) или еквивалентно/и”

Пропускът е от съществено значение за реконструкцията и модернизацията на статорните намотки, т.к. съгласно обявлението и документацията дейностите трябва да се изпълняват по технология GLOBAL VPI (вакуумно пресово импрегниране) или еквивалентна.

В резултат на извършената проверка комисията, установи, че техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и не го допуска до разглеждане на ценовото му предложение.

Обобщавайки всичко по горе изложено комисията предлага на Възложителя:

1. С мотивите описани по-горе на основание чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП да отстрани участника Гражданско дружество „КВАНТ и ИПК 2019” гр. София.
2. На основание чл.181, ал.5 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията.
3. На основание чл.110, ал.1, т.2. от ЗОП да прекрати поръчката с мотива, че подадената оферта е неподходяща.

Настоящият протокол се състави на 06.01.2020 г., на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6, във връзка с чл. 110 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП – 1 бр.
2. Присъствен лист

Председател:
/И. Божинов/

Членове:

1.
/И. Тодоров/

2.
/С. Асенов/

3.
/Р. Арсенова/

4.
/Т. Йорданов/

Подписите и длъжностите в протокола и приложенията към него са заличени на основание ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

публично състезание с предмет:

“ Извършване на реконструкция и модернизация на статорни намотки на двигатели 6kV ”

Срок за подаване на оферти: 16.12.2019г., 16:00ч

Отваряне на оферти: 17.12.2019г., 10:00ч

1. Вх. № ОП-1014/18.11.2019г./14:00ч. Гражданско дружество „Квант и ИПК 2019”

Участници в обединението:

- „ИПК и УИ” ЕООД, гр. Козлодуй
- „Квант Инженеринг” ООД, гр. София

Предаващо лице,




/Г. Йорданов/

Председател на комисията,



/М. Божинов/



„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в публично състезание с предмет:

“ Извършване на реконструкция и модернизация на статорни намотки на двигатели
6kV ”

Отваряне на оферти

17.12.2019 г./10:00

Фирма: Божданско Дружество Квартал 11.11.19

Представител: Петро Безиницки,
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/