



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

## ЗАПОВЕД

№ АД-62

гр.Козлодуй, 09 / 01 2020 г.

На основание чл.108, т.4 и чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл.22, ал.1, т.8 и чл.106, ал.6 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) и протокол на комисия назначена със Заповед №АД-3456/17.12.2019 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите в публично състезание с предмет: „Извършване на реконструкция и модернизация на статорни намотки на двигатели 6kV”, открито с решение №ЗОП-Р-111/18.09.2019 г., с уникален номер в РОП 00353-2019-0088 и с прогнозна стойност 480 000,00 лв. без ДДС

## ОТСТРАНЯВАМ

### Участника в процедурата:

Гражданско дружество „КВАНТ и ИПК 2019” гр. София

Телефон: 02/8688860

Email: [office@mrcpm.bg](mailto:office@mrcpm.bg)

Лице за контакти: Петро Безпалчук

### Участници в обединението:

„ИПК и УП” ЕООД, гр. Козлодуй

ЕИК 203505522

Телефон: 0876549255

Email: [office@mrcpm.bg](mailto:office@mrcpm.bg)

Лице за контакти: Петро Безпалчук

„КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

ЕИК 131087680

Телефон: 0876549255

Email: [office@qvant-bg.com](mailto:office@qvant-bg.com)

Лице за контакти: Йосиф Делийски

### Правно основание:

Чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП – Участникът е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

### Фактическото основание:

Броят операции по т.1.2. в концепцията на Участника, не отговаря на обема на извършваната услуга посочен т.2 от техническо задание №18.БПС.ТЗ.09 на Възложителя, а именно:

- По т.11. в Техническото задание е записано: 4 пъти да се извърши операцията: Доставка и монтаж на 8 бр. нови подпорни порцеланови изолатори (по 4 бр. за всяка скорост) на статора, изпълнение с болтове M10

Участника предлага 32 пъти да се извърши операцията: Доставка и монтаж на 8 бр. нови подпорни порцеланови изолатори (по 4 бр. за всяка скорост) на статора, изпълнение с болтове M10

- По т.12. в Техническото задание е записано: 4 пъти да се извърши операцията: Доставка и монтаж на 6 бр. температурни сензори (по 2 бр. за всяка фаза) за консторл на температурата на намотките (с елемент Pt100)

Участника предлага 24 пъти да се извърши операцията: Доставка и монтаж на 6 бр. температурни сензори (по 2 бр. за всяка фаза) за консторл на температурата на намотките (с елемент Pt100)

В т.3.2. от Концепцията на Участника не са описани следните изисквания към изолационната система, които се изискват в Техническото задание:

- Преди вакуумиране бобинираните статори на асинхронните двигатели да се загреят до температура 60 – 70°C, за да се темперират;

- Загрятите и темперирани в пещ до 60 – 70°C статори да се вакуумират в автоклав, при условия на дълбок вакуум ( 0,2 ÷ 0,04 mbar ) и в условия на дълбок вакуум да се залееят със смола, загрята до 60°C;

В Концепцията на Участника, в т.3.2. непълно е записано: „налягането в автоклава, приложено върху залетите със смола статори, да се повиши от 0,0 до 4,5 ÷ 5 atm, за да се гарантира добро проникване на смолата в изолацията и създаване”, като съгласно техническото задание са изпуснати „на реална изолационна система от типа на GLOBAL VPI (вакуумно пресово импрегниране) или еквивалентно/и”

Пропусъкът е от съществено значение за реконструкцията и модернизацията на статорните намотки, т.к. съгласно обявлението и документацията дейностите трябва да се изпълняват по технология GLOBAL VPI (вакуумно пресово импрегниране) или еквивалентна.

## П Р Е К Р А Т Я В А М

Процедурата със следните мотиви:

Фактическо основание: Единствената подадена оферта е неподходяща.

Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП

На основание чл.181, ал.8 във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящето решение следва да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
[http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders&id=4537](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4537)

На основание чл.197, ал.1, т.7, б."д" от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от връчването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

