




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Топлинно изолиране на външни стени и подмяна на дограма на сграда “Инженерно-лабораторен корпус”, ЕП-2”
рег. № в АОП 00353-2019-0109

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №Ф-6138/31.10.2018 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Допуска ли се промяна на изпълнението на технологичното решение за топлоизолационната система, заложено в Работния проект, да бъде изпълнено, чрез друга топлоизолационна система, която постига по-добър технически показател, а именно коефициент на топлопроводимост $\lambda=0,021 \text{ W/m}^2\text{K}$?

ОТГОВОР:

Съществуващият Работен проект е оразмерен и изчислен по приетата в него топлоизолационна система, като всички проектни части са съобразени с това.

Промяна, може да има единствено в компонент от топлоизолационната система, а именно в характеристиките на самия топлоизолационен материал, но запазвайки съществуващата в проекта дебелина и плътност.

Задължително условие, е промяната да не доведе до промяна на конструктивните натоварвания, архитектурни детайли и противопожарните изисквания, заложени в проектната разработка.

/ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ

