



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси по пазарна консултация № 41892 за „Доставка на оптични хермопроходки” правим следните уточнения:

Въпрос:

Уважаеми господа,

С настоящото писмо се обръщам към вас за допълнителна информация по обявената от вас пазарна консултация по следните въпроси:

1. В техническом задание е указан тип влакното едномодов (SMF) 90/125 , дали верния тип не е 9/125 (ако е 90/125, то моля да получим марката и модела на влакното в кабела.).
2. В т 1.1.3 на ТЗ е указано, че всички модули трябва да бъдат с конектори FC, а в техническата спецификация в приложение 2 на ТЗ е указано че във всяка проходка единия модул е с конектори FC , а другия е без конектори. Моля да уточните правилния вариант.
3. Моля да зададете изисквания по отношение на затихването на оптическата мощност на модулите с конектори FC
4. В пункте 1.2 на ТЗ е указан тестер – потвърждавате ли, че желаете да бъде част от доставката.
5. Предлагаме доставката на проходките да бъде със специална скоба (кронштейн) виж приложеното фото. Върху скобата ще са разположени кутиите със системи FA (за заваряване или конектори). В този вид проходката е преминала изпитания за сеизмична устойчивост.

Отговор:

По т.1. 90/125 е техническа грешка. Вярното е 9/125

По т.2. Правилният вариант е посочен в приложение 2. Във всяка проходка единия модул е с конектори FC , а другия е без конектори с възможност за сплайсване с друг оптичен кабел.

По т.3. Затихването на оптическата мощност на модулите с конектори FC да е максимално 0.5 dB.

По т.4. Да потвърждаваме доставката на тестер OTDR

По т.5. Да съгласни сме с предложеният вариант.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че удължаваме срока за набиране на индикативни предложения за „Доставка на оптични хермопроходки” до **27.09.2019г.**, при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарни консултации № 41892 на адрес: **www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации / 41892.**