



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые дамы и господа!

В связи с поступившими вопросами по рыночной консультации № 41892 по „Поставке оптических гермопроходок” делаем следующие уточнения:

Вопрос:

Уважаемые господа!

Настоящим письмом обращаюсь к Вам для дополнительной информации по объявленной Вами рыночной консультации по следующим вопросам:

1. В техническом задании указан тип волокна - одномодовое (SMF) 90/125 , но может быть правильный тип 9/125 (если тип 90/125, то прошу указать марку и модель волокна в кабеле)?
2. В п 1.1.3 ТЗ указано, что все модули должны быть с коннекторами FC, а в технической спецификации, приложение 2 к ТЗ указано, что в каждой проходке один модуль с коннекторами FC, а другой без коннекторов. Прошу уточнить правильный вариант.
3. Прошу указать требования в отношении затухания оптической мощности модулей с коннекторами FC
4. В пункте 1.2 ТЗ указан тестер – подтверждаете ли, что желаете, чтобы он был частью поставки?
5. Предлагаем поставку проходок со специальной скобой (кронштейном) – см. приложенное фото. На скобе будут расположены коробки с системами FA (для сварки или коннекторов). В этом виде проходка прошла испытания на сейсмостойкость.

Ответ:

По п.1. - 90/125 техническая ошибка. Правильный тип 9/125

По п.2. - Правильный вариант указан в приложении 2. В каждой проходке один модуль с коннекторами FC , а другой без коннекторов для возможности сварки с другим оптическим кабелем.

По п.3. - Затухание оптической мощности модулей с коннекторами FC должно быть максимум 0.5 dB.

По п.4. - Да, подтверждаем поставку тестера OTDR.

По п.5. - Да, мы согласны с предложенным вариантом.

ЕАО „АЭС Козлодуй” уведомляет всех заинтересованных лиц, что продлевает крайний срок подачи индикативных предложений по „Поставке оптических гермопроходок” до **27.09.2019г.** на условиях, указанных в опубликованном в профиле покупателя приглашении на рыночные консультации № 41892 по адресу:- **www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации / 41892.**