



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 42310

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на арматури, необходими за цех БПС”.

Предложенията следва да включват:

- подробно описание на предлаганите арматури, съгласно приложени по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС, Валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- информация за производителя, каталожна информация;
- документ за представителство на производителя /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба/;
- съпроводителна документация придружаваща стоката при доставка:
 - паспорт
 - сертификат за произход
 - сертификат за качество, издаден от завода производител
 - чертежи и технически условия
 - декларация за съответствие
 - документ с условия за съхранение и срок на годност
 - гаранционна карта
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 04.10.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 11.11.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от

пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Възложителя си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Георги Каменов – специалист маркетинг, тел. +359 973 7 2601, e-mail: georgik@npp.bg

Приложения:

1. Технически изисквания
2. Образец за индикативно предложение

Директор „Правна и търговска дей

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Асоциация ПУД
Козлодуй

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на промишлена арматура.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	124111	Кран шибърен	<p>Кран шибърен, спирателен, фланцов в комплект с ел. задвижване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN16 (1,6 MPa), DN 150; - флуид – вода; - температура на флуида от 4 до 50 C⁰; - междуфланцево разстояние - 210мм.; <p>Ел. задвижване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 380 V ,50 Hz - степен на защита не по-малка от IP43 най-малко: - два превключвателя за ограничаване хода на шибърния кран; - два превключвателя за сигнализация на положението; - един изключвател за защита на привода от претоварване. 	Бр.	2		
2	124112	Кран шибърен	<p>Кран шибърен, спирателен, фланцов в комплект с ел. задвижване: PN16 (1,6 MPa), DN 250; флуид – вода; температура на флуида от 4 до 50 C⁰; междуфланцево разстояние - 450мм.;</p> <p>Ел. задвижване: 380 V, 50 Hz, степен на защита не по-малка от IP43 най-малко: два превключвателя за ограничаване хода на шибърния кран; два превключвателя за сигнализация на положението; един изключвател за защита на привода от претоварване.</p>	Бр.	2		

Заличен
о на
основан
ие чл.2
от ЗЗЛД

Изготвил, енергетик МЧ:

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 42310
с предмет "Доставка на арматури, необходими за цех БПС"

от

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Кран шибърен, спирателен, фланцов в комплект с ел. задвижване: PN16 (1,6 MPa), DN 150; флуид – вода, температура на флуида от 4 до 50°C; междуфланцево разстояние - 210мм; ел. задвижване 380V, 50Hz, степен на защита не по-малка от IP43, два превключвателя за ограничаване хода на шибърния кран; два превключвателя за сигнализация на положението, един изключвател за защита на привода от претоварване		бр	2		
2	Кран шибърен, спирателен, фланцов в комплект с ел. задвижване: PN16 (1,6 MPa), DN 250; флуид – вода; температура на флуида от 4 до 50°C; междуфланцево разстояние - 450мм; ел. задвижване: 380V, 50Hz, степен на защита не по-малка от IP43; два превключвателя за ограничаване хода на шибърния кран; два превключвателя за сигнализация на положението; един изключвател за защита на привода от претоварване		бр	2		

Подпис, печат