

Моева-Ковачева, Мириона Б.

To: Богоева, Юлия К.
Subject: RE: Пазарни консултации № 42317 за „Доставка на диагностична система на регулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 EMERSON Fisher”

From: Богоева, Юлия К.
Sent: Wednesday, November 6, 2019 11:41 AM
To: Моева-Ковачева, Мириона Б.
Сс: Александров, Пламен Г.; Маринова, Милена Т.
Subject: RE: Пазарни консултации № 42317 за „Доставка на диагностична система на регулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 EMERSON Fisher”

Ф-6242 / 06.11.2019г.

From: Office Fluid Control [<mailto:office@fluid-control.bg>]
Sent: Wednesday, November 6, 2019 10:48 AM
To: Моева-Ковачева, Мириона Б.
Subject: Пазарни консултации № 42317 за „Доставка на диагностична система на регулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 EMERSON Fisher”

Уважаема г-жа Ковачева,

Във връзка с проведения телефонен разговор относно Пазарни консултации № 42317 за „Доставка на диагностична система на регулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 EMERSON Fisher”.
Моля да ни предоставите следната информация:

1. Модела и типа позиционер/и който са монтиране на регулиращите клапани,
2. Броя клапани който ще бъдат диагностицирани чрез системата за мониторинг и диагностика
3. Каква полева комуникация е налична? (например HART (revision 5, 6, 7) или Foundation fieldbus (H1, HSE))
4. Типа на софтуер който е наличен? (Field Device Manager например Honeywell PKS, Yokogawa PRM, Emerson AMS и др.)
5. Операционна система и параметри на сървъра на който ще бъде инсталирана диагностичната система

С уважение,

Мартин Костов
Инженер продажби

Флуид Контрол ООД
1618 София, Бул. Братя Бъкстон 31А
Тел./Факс: +359 2 9557398
Мобилен: +359 88 640 1610
<http://fluid-control.bg/>