



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че удължава срока за набиране на индикативни предложения за „Доставка на диагностична система на регулиращи клапани 5,6RL71-74S02;04 EMERSON Fisher”, до 29.11.2019 г, при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарни консултации № 42317 на адрес: www.kznpp.org / **Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации / 42317** и прави следните уточнения:

- Въпрос:** Моделът и типа позиционери, които са за монтиране на регулиращите клапани.
Отговор: Fisher™ 3570 Pneumatic Valve Positioners.
- Въпрос:** Броя клапани, които ще бъдат диагностицирани чрез системата за мониторинг и диагностика
Отговор: 8 броя 475-EWD1-80 и 8 броя 475-HPD-1-60 производство на EMERSON Fisher.
- Въпрос:** Каква полева комуникация е налична? (например HART (revision 5, 6, 7) или Foundation fieldbus (H1, HSE))
Отговор: Няма налична.
- Въпрос:** Типът на софтуера, който е наличен? (Field Device Manager например Honeywell PKS, Yokogawa PRM, Emerson AMS и др.)
Отговор: Няма наличен софтуер.
- Въпрос:** Операционната система и параметри на сървъра, на който ще бъде инсталирана диагностичната система
Отговор: Няма операционна система и сървър.