



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 42420

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на гайковерти за уплътняване на фланцеви съединения на СУЗ, ТК и КНИ на горния блок на реактори ВВЕР-1000”.

Предложенията следва да включват:

- подробно описание на предлаганите гайковерти, съгласно приложени по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС, Валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- информация за производителя, каталожна информация;
- документ за представителство на производителя /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба/;
- съпроводителна документация придружаваща стоката при доставка:
 - паспорт
 - декларация за произход
 - сертификат за съответствие, издаден от завода производител
 - чертежи и технически условия
 - инструкция за експлоатация и техническо обслужване
 - протокол с резултатите от функционалното изпитване и контрол на качеството на монтажните части
 - документ с условия за съхранение
 - гаранционна карта
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 18.11.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 29.11.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Възложителя си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Георги Каменов – специалист маркетинг, тел. +359 973 7 2601, e-mail: georgik@ppr.bg

Приложения:

1. Технически изисквания
2. Образец за индикативно предложение

Директор „Правна и търговска дейност“

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Дирекция ПТД

Техническа спецификация

за провеждане на пазарни консултации за доставка на гайковерти за уплътняване на фланцеви съединения СУЗ, ТК и КНИ на горния блок на реактори ВВЕР-1000.

Приложение № 1

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Кл. по безопасност	Кат. по сеизмича
1		Гайковерт за уплътняване на фланцеви съединения на СУЗ, ТК и КНИ на горния блок на реактори ВВЕР-1000		к-т.	3	-	-

Работни характеристики:

M_b за гайки	M_b за болтове ТК	M_{max} при разуплътняване	Грешка	Време за повишаване на налягането	Максимална височина на гайковерта	Макс. тегло без опаковка
kg.m	kg.m	kg.m	%	min	mm	kg
20^{+3}	10^{+2}	45	1	3	5370	860

Възможност за работа и съхранение при следните условия:

- околна температура $0 \div 50$ °C;
- температура на фланцевите съединения на горен блок $30 \div 60$ °C;
- относителна влажност на въздуха до 90%;
- мощност на дозата на горна плоча на горен блок не повече от $10 \mu\text{Sv/h}$.

Материалите използвани за основата, работните ключове, външните повърхности на гайковерта, както и на транспортния контейнер, да позволяват обработка с дезактивиращи средства и химикали. Предвидените електронни устройства и апаратура да са работоспособни или предназначени за работа в среда с йонизиращи лъчения (при мощност на гама фон до $10 \mu\text{Sv/h}$) и в условията на работната среда на оборудването.

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 42420
 с предмет "Доставка на за уплътняване на фланцеви съединения на СУЗ, ТК и КНИ на горния блок на реактори ВВЕР-1000"

от

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Гайковерти за уплътняване на фланцеви съединения на СУЗ, ТК и КНИ на горния блок на реактори ВВЕР-1000		к-т	3		

Подпис, печат