

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 43429/ 10.04.2020г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: П. Попниколова
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 24 86

E-mail: papornikolova@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на високоволтови променливотокови предпазители и основи”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Технически изисквания

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 23.04.2020г.

Час: (чч:мм) 14:00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 25.05.2020г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка – в календарни дни;
 - условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;
 - гаранционен срок от приемане на доставката минимум 12 месеца и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок дефекти;
 - предлагана цена – Участникът посочва единични цени и обща стойност за доставка, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката без забележки;
 - списък на документите, които се изискват при доставка, съгласно техническите изисквания:
 - декларация за произход;
 - декларация за съответствие;
 - документ за представителство, ако доставчикът не е производител;
 - схема и начин на монтаж;
 - инструкция за експлоатация;
- валидност на офертата – минимум 30 календарни дни

Технически изисквания за

Доставка на високоволтови променливотокови предпазители и основи

Предпазители и основи (**средно напрежение**). Основите трябва да осигуряват техническа възможност за извеждане на автоматична сигнализация (**ниско напрежение**), сработваща при отпадане (изгаряне) на предпазителя, както следва:

№	Апаратура	Мярка	К-во
1.	Високоволтов променливотоков предпазител тип HWSF-36/16-B по TGL 16426 за открит монтаж, или аналог . Предпазителят да е оборудван с индикатор (пъпка) при изгаряне.	броя	12
2.	Основа за предпазител по точка 1 за открит монтаж, снабдена със сигнализация, сработваща при отпадане (изгаряне) на предпазителя. Сигнализацията да разполага с минимум 1 брой НО и 1 брой НЗ контакти, за присъединяване към система за сигнализация и SCADA. Трябва да се отчете минималните допустими разстояния от основата (части високо напрежение (220kV)) до кабели ниско напрежение за сигнализация (снимка).	броя	9

Срокът за изпълнение - 60 (шестдесет) календарни дни.

Минималният гаранционен срок - 12(дванадесет) месеца.

Документите, които трябва да придружават стоката са:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Документ за представителство, ако доставчикът не е производител;
- Схема и начин на монтаж;
- Инструкция за експлоатация.

