

Блок: 5,6 ЕБ

Система: YD

Подразделение: O I к-р

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

за възстановяване на работните характеристики на вече използвани графитни уплътнителни пръстени за ГЦН-195М

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерн а единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
1		Пръстен уплътнителен /кольцо/ Черт.№: 195.05.1868 за помпа ГЦН-195М	Съгласно изискванията на черт.№ 195-05-1868	Бр.	40	
2		Пръстен уплътнителен /кольцо/ Черт.№: 195.05.1869 за помпа ГЦН-195М	Съгласно изискванията на черт.№ 195-05-1869	Бр.	41	
3		Пръстен уплътнителен /кольцо/ Черт.№: 195.05.1886 за помпа ГЦН-195М	Съгласно изискванията на черт.№ 195-05-1886	Бр.	15	

Забелеска: Задължителни минимални изисквания на които трябва да отговарят уплътнителните пръстени след възстановяването им за допускане в повторна експлоатация:

- проверка за равнинност на работната повърхнина - 0,002 мм;
- проверка за паралелност (успоредност) на крайните повърхности - 0,03 мм;
- проведено на хидравлично изпитание с налягане Р=24,5 МПа, по програма 195-05-0028ПМ на завода производител.