



България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП, внася следните разяснения по постъпили въпроси по пазарна консултация № 43790 в при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарни консултации № 43790 на адрес: www.kznpp.org / Актуално / **Обществени поръчки / Пазарни консултации / 43790**

Разяснения по постъпили въпроси:

Въпрос:

1. Има ли изискване за дебит на търсеното устройство?
2. С или без резервоар трябва да е?
3. Стационарно или на мобилно / на шаси /?
4. Ръчно или с ел. задвижване?
5. Какъв е флуида, с който ще се извършват изпитанията / вода, водо-маслена емулсия или друг /?
6. Може ли да разясните значението на абревиатурите „тип TZ-25 МPa на фланци СУЗ на чохли СУЗ тип ШЕМ – 3 на горен блок“?

Отговор:

1. Няма изискване.
 2. С резервоар с обем 50 л.
 3. С мобилно шаси.
 4. С ел. задвижване.
 5. Хим. обезсолена вода.
 6. Тип TZ-25 MPa - модел на сегашно у-во
- Фланец СУЗ - фланец системи за управление и защита
Чохъл СУЗ - чохъл от системи за управление и защита
Тип ШЕМ 3 - модел на привод СУЗ