



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на електрически двигатели 0.4kV, тип KMR180M4”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че във връзка с постъпили въпроси прави уточнения по техническата спецификация и удължава срока за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет „Доставка на електрически двигатели 0.4kV, тип KMR180M4”, **до 16.00ч на 21.07.2020 г.**, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 43922.

Въпрос 1: Може ли да изпратите снимка на табелката на съществуващите към момента електродвигатели, които ще замените? Ако бъдат доставени същите двигатели, ще удовлетвори ли изискванията?

Отговор на въпрос 1: Съгласно изискванията на техническата спецификация, могат да бъдат доставени електрически двигатели от същия тип KMR180M4 или аналогични габаритни и присъединителни размери и същите работни характеристики. Предоставяме по-долу и снимка на табелката.

Въпрос 2: Относно съответствието с клас по безопасност 4-Н и категория по сеизмоустойчивост 3, които са по руски нормативи, изисква ли се специален документ, доказващ това съответствие? Бихте ли приели съответствие с аналогични /западни/ нормативи?

Отговор на въпрос 2: Оборудването в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е класифицирано съгласно: НП-001-15 “Общие положения обеспечения безопасности атомных станций” – за клас по безопасност;

НП-031-01 “Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций” – за сеизмична категория”.

Новодоставените електрически двигатели трябва да са класифицирани съгласно същите нормативи, като това трябва да бъде доказано със съответните документи от страна на производителя (в повечето случаи това става със сертификат за съответствие).

Въпрос 3: Приема ли се по-енергийноефективен модел, който е аналог на KMR180M4 при покриване на останалите технически характеристики?

Отговор на въпрос 3: Приема се по-енергийноефективен модел, ако той отговаря на останалите технически характеристики и да е класифициран съгласно изискванията в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Тихомир Ангелов на тел. 0973 / 7 4014, или електронен адрес: TIAngelov@npp.bg.



VEB Elektromotorenwerk
Wernigerode DDR/GDR



TGL 11856/01.

3~ph/Mot.-Nr./No 6 11223 / 188

Typ/Type KMR 180 M4 A

30 kW 20.87

Δ/Y 380/660 V 58/33.5 A

1460 U/min/r.p.m. 50 Hz/c/s

WRK/ins Cl. B IP 44 kg 200

