

Пазарна консултация № 44132 с предмет „Доставка на специфични резервни части, производство на ФГУП "ПСЗ" (Федеральное государственное унитарное предприятие "Приборостроительный завод"), г. Трехгорный, Русия”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на специфични резервни части, производство на ФГУП "ПСЗ" (Федеральное государственное унитарное предприятие "Приборостроительный завод"), г. Трехгорный, Русия”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация - Приложение №1;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 07.08.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в раздел Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 14.08.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация - Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за провеждане на пазарна консултация

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Други изисквания
1.	112012	Блок за захранване БНН- 05Е	Блок за захранване БНН- 05Е в състава на УНО-201Е за подаване на постоянно стабилизирано напрежение 5V,12V, за захранване на БНО-02Е,ПВЦ-02Е,ПИЦ-01Е и БНО-03Е, идентична с БНН-01Е	Бр	5бр.	ЕКДФ.436634.03	
2.	112008	Блок за захранване тип БНН-02Е	Блок за захранване тип БНН-02Е на ф-ма СНИИП СИСТЕМАТОМ в състава на УНО-201Е за подаване на постоянно стабилизирано напрежение 48V по два канала,всеки от които се разклонява на пет изхода.	Бр	10бр.	ЕКДФ.436434.003	
3.	112013	Блок ПИЦ-01Е	Блок за организация на диалога с потребителя при ръчно управление на устройство за натрупване и обработка на информацията УНО-201Е, ПИЦ-01Е, ЕКДФ.301.412.065	Бр	8бр.	ЕКДФ.301.412.065	
4.	92681	Възел за детектора за УДГБ-02Р тип ПДГБ- 06Р	Възел за детектора за УДГБ-02Р ЖШ5.132.107 тип ПДГБ-06Р ; измерване на обемна активност на ИРГ в диапазон от 2.5Е4 до 8Е9 Вq/куб.м. за ЦИИСРК-01	Бр	4бр.	ЖШ5.132.107	
5.	112024	Брояч СНМ-32	Брояч на бавни и закъсняващи неутрони на устройство за детектиране УДИН-02Е, СНМ-32, ОДО.339.086 ТУ	Бр	6бр.	ОДО.339.086 ТУ	
6.	112011	Блок за захранване тип БНН-06Е	Блок за захранване тип БНН-06Е в състава на УНО-201Е за подаване на постоянно стабилизирано напрежение 48V по два канала,всеки от които се разклонява на пет изхода.	Бр	10бр.	ЕКДФ.436434.004	