

ОДОБРЯВАМ:

**Миглена
Павлова
изпълнителен
директор на
АОП**

СТАНОВИЩЕ*

за обществен контрол по чл. 233 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование:	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Вид:	Секторен
Партиден номер в РОП:	353

ПОРЪЧКА

Обект на поръчката:	Доставки
Предмет: Предмета на поръчката включва доставка на синхронен генератор тип GBD 10j-7750-6,3/50, в комплект със съответния ЗИП в количество и технически характеристики, съгласно изискванията на ТЗ №2017.30.ЕЧ.00.ТЗ.1431 на Възложителя, приложено към Поканата за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка.	
Прогнозна стойност:	2363000 BGN

ПРОЦЕДУРА

Уникален номер в РОП:	00353-2018-0074
Вид на процедурата:	Договаряне без предварителна покана за участие
Решение за откриване на процедурата:	№ ЗОП-Р-98 от 26.04.2018 г.

СТАНОВИЩЕ

Прилагано правно основание:	Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Изисквания на ЗОП: 1. Необходими са допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки и съоръжения; 2. Смяната на доставчика ще доведе до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането, поради придобиване на стока с различни технически характеристики.	
Представени от възложителя мотиви и доказателства:	

В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е изпратено Решение № ЗОП-Р-98 от 26.04.2018 г. на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Видно от поле IV.7) на решението, прогнозна стойност на поръчката е в размер на 2 363 000 лв. без ДДС. От поле V.2) на същото решение става ясно, че за участие в договарянето се кани „DFME Dolnoslaska Fabryka Maszyn Elektrycznych”, Wroclaw или оторизиран негов представител.

В подкрепа на изложените мотиви в АОП са представени копия на следните документи:

- Експортен документ от 30.12.1983 г. за синхронен генератор за 3-фазен ток и снимка на фабрично набита планка, заводски № 13702602/1983 г., производство на DolMel;

- Протокол от изпитване на синхронен генератор тип GBD10j-7750-6, 3/50, заводски № 13702703 от 05.12.2012 г. на резервни части за силфонен Z вентил, производство на PERSTA, за проект АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;

- Спецификация за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет „Доставка на резервни части за ремонт на дизел-генератори 5 (6) GX-G, 5(6) GV-G, 5(6) GW-G тип GBD10j-7750-6,3/5” от „Риск Инженеринг” АД с дата: 11.06.2015 г.;

- Ценова таблица за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет „Доставка на резервни части за ремонт на дизел-генератори 5 (6) GX-G, 5(6) GV-G, 5(6) GW-G тип GBD10j-7750-6,3/5” от „Риск Инженеринг” АД с дата: 09.11.2015 г.;

- Договор за обществена поръчка, със страни: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (възложител) и „Риск Инженеринг” АД (изпълнител), с предмет: „Доставка на резервни части за ремонт на дизел-генератори 5(6) GX-G, 5(6) GV-G, 5(6) GW-G тип GBD10j-7750-6,3/5 на стойност 24 360 лв. без ДДС и срок на доставка – до 4 месеца. Видно от мястото за полагане на подписи от страните по договора, същият е сключен през месец декември 2015 г. (точната дата не се чете);

- Сертификат № 2/03.03.2016 г., издаден от DFME DolMel, гр. Вроцлав относно резервни части за генератор GBD10j-7750-6,3/5, с който се удостоверява, че описаните в документа изделия са изработени съгласно съвременните стандарти и технически изисквания;

- Сертификат за произход № DN/130680 издаден на 03.03.2016 г. от DFME DolMel, гр. Вроцлав и Инструкция за съхранение на резервни части за синхронен генератор тип GBD 10j-7750-6.3/50 от 01.04.2016;

- Фактура № 2277/01.04.2016, издадена от „Риск Инженеринг” АД, на стойност 24 360 лв. без ДДС – за доставка на оборудване съгласно Спецификация към фактурата, с получател: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

- Спецификация към фактура № 2277/01.04.2016 г. за доставка по Договор № 152000113 от 10.12.2015 г.;

Декларация за съответствие от изпълнителния директор на „Риск Инженеринг” АД от 13.04.2016 г., с която се удостоверява, че доставеното оборудване по договор № 152000113/10.12.2015 г., производство на DFME DolMel, Полша е в съответствие със съвременните стандарти и технически изисквания, както е посочено в сертификат № 2/2016 на DFME DolMel;

- Протокол за входящ контрол № 691 от 16.04.2016 г. за доставени на същата дата резервни части за ремонт на дизел-генератори от „Риск Инженеринг“ АД;
- Приемо-предавателен протокол от 19.04.2016 г. за извършена доставка по Договор № 152000113 от 10.12.2015 г., предадена от „Риск Инженеринг“ АД, получена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
- Техническа спецификация за доставка на резервни части за дизел-генератори тип GBD10j-7750-6,3/5 (Приложение № 2), утвърдена от гл. инженер ЕП-2 от дата/месец: не се чете, 2015 г., вкл. и в табличен вид (Приложение № 1);
- Информационна справка от електронната страница на фирма „DFME” – генератори и мотори, гр. Вроцлав, Полша, правопреемник на DZWME DolMel;
- Технически паспорт – Експлоатационно-техническа документация на синхронен генератор, тип GBD10j-7750-6, 3/50, издаден от Долносилезки Завод за електрически машини, гр. Вроцлав-Полша;
- Заключение за техническото състояние и остатъчния ресурс на синхронни генератори генератори 5 GV-G, 5GW-G, 5GX-G на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”, утвърдено от: консорциум „Русатом Сервиз” АД, „Концерн Росенергоатом” АД, Electric de France” и „Риск Инженеринг” АД, през месец декември 2015 г.;
- Заключение за техническото състояние и остатъчния ресурс на синхронни генератори генератори 6GX-G, 6V-G, 6GW-G на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”, утвърдено от: консорциум „Русатом Сервиз” АД, „Концерн Росенергоатом” АД, Electric de France” и „Риск Инженеринг” АД, през месец май 2017 г.;

Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):

Извършена справка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) установи, че през 2015 г. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД е провело процедура на договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗОП (отм.) с предмет: „Доставка на резервни части за ремонт на дизел-генератори 5(6) GX-G, 5(6) GV-G, 5(6) GW-G тип GBD10j-7750-6,3/50”, открита с Решение ЗОП-Р-136 от 24.04.2015 г. В поле V.2) на същото решение е записано, че лице до което се изпраща покана за участие е: „Компания DFME Sp. z o o., Полша - производител на дизел-генератор тип GBD10j-7750-6,3/5 и резервните части за тях. За изпълнител по нея е избран „Риск Инженеринг” АД, гр. София, с когото е сключен договор № 152000113 от 10.12.2015 г. на стойност 24 360 лева без ДДС. Изпълнението е приключило на 15.07.2016 г. Информация за процедурата се съдържа в Регистъра под уникален № 00353-2015-0117.

Изводи:

Видно от предмета на поръчката, с разглежданата процедура се възлага доставка на синхронен генератор, тип GBD10j-7750-6,3/50 и на съответния ЗИП в количество и технически характеристики, съгласно изискванията на възложителя.

Според мотивите, синхронният генератор е специфично оборудване – компонент от системите за надеждно захранване от II-ра категория на 5 и 6 ядрен енерго блок (ЯЕБ). Необходимостта от доставка на нов резервен генератор от същия тип се аргументира със спецификата на неговото предназначение. Посочва се, че в случай на аварийна

ситуация резервният генератор ще замени за възможно най-кратък срок някой от шестте броя дизелови генератори, тип GBD10j-7750-6,3/50, експлоатирани на площадките на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ „Козлодуй”. Уточнява се, че във връзка с удължаване срока на експлоатация на двата блока е проведен комплекс от мероприятия по обследване остатъчния ресурс на шестте синхронни генератори, в резултат на които са констатирани завишени стойности на параметъра: индекс (коэффициент) на полимеризация на изолацията на статорната намотка на трите електрически машини, разположени в 6 ЕБ, т.е. начален стадий на стареене на изолацията. Визираната констатация е отразена в „Заключение за техническото състояние и остатъчния ресурс на синхронни генератори 6GX-G, 6V-G, 6GW-G на 6 ЕБ”. В мотивите се твърди, че в Заключението е издадена препоръка за поэтапната подмяна на статорните намотки на генераторите в експлоатация, което представлява дълъг процес, осъществим в заводски условия, извън площадката на АЕЦ „Козлодуй”. В тази връзка е взето решение за допълнителна доставка на същия тип синхронен генератор, с идентични технически характеристики, с цел да допълни (резервира) наличните такива в експлоатация, за периода в който ще им се извършва ремонт. Целта е да се гарантира непрекъсване на захранването на потребителите от II-ра категория на системите отговорни за ядрената безопасност на 5 и 6 ЕБ.

В мотивите се отбелязва, че производител на синхронните генератори от този тип, налични в АЕЦ „Козлодуй”, е завод Dolmel, гр. Вроцлав, Полша. Пояснява се, че негов правопреемник е „DFME Dolnoslaska Fabryka Maszyn Elektrycznych” (DFME), Wroclaw – създаден през 2003 г., в резултат на многогодишна програма за реструктуриране на собствеността на държавното предприятие Dolmel. Уточнява се, че в това си качество, DFME се явява собственик на техническите изисквания за разработката и производството на синхронен генератор от посочения тип, както и че притежава всички необходими лицензионни и квалификационни документи. В заключението се изразява становище, че смяната на производителя ще доведе до несъвместимост, поради придобиване на стока с различни технически характеристики и невъзможност за адаптиране към наличното оборудване, което е част от системите за безопасност на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Избраното от възложителя правно основание за разглежданата процедура, изисква да има изпълнен предходен договор за доставки, както и да е установена нужда от допълнителни доставки, с които да се направи частична замяна или допълване на получените количества. В мотивите се посочва, че синхронният генератор тип GBD10j-7750-6,3/50 е доставен и монтиран в атомната електроцентрала през 1983 г. Това обстоятелство се потвърждава от издаден от Dolmel на 30.12.1983 г. документ за експорт на 3 бр. синхронни генератори (фабр. № 13702601, 02, 03). От изложените мотиви и приложените към преписката документи става ясно, че на територията на ЕП-2 в АЕЦ „Козлодуй” се експлоатират 6 броя дизел-генератори тип GBD10j-7750-6,3/50 с технологични наименования 5 (6) GX, GV, GW, въведени в експлоатация, съответно през 1987-1988 г. в 5 ЕБ и 1991 г. в 6 ЕБ. Те са елементи от системите за безопасност и са в непрекъсната готовност за въвеждане в експлоатация. Посочените обстоятелства са основание да се приеме, че доставката на нов синхронен генератор е предназначена за допълване на наличните шест с един резервен, с

оглед предстоящите ремонтни работи по трите съоръжения в 6 ЕБ извън територията на АЕЦ, както и, че в периода на поэтапното ремонтиране новата резервна машина, ще елиминира риска от прекъсване на захранването към потребителите от II-ра категория на системите отговорни за ядрената безопасност на ЕБ 5 и 6. В този смисъл придобиването на новото съоръжение ще е необходимо единствено за дългия период на подмяна на статорните намотки на трите генератора.

В мотивите на решението нуждата от комплект ЗИП се обоснова с изпълнение на коригираща мярка към точка 6.3 от препоръките на „Заключението за техническото състояние и остатъчният ресурс на трите генератора на 5 ЕБ (5 GV-G, 5GW-G, 5GX-G)“. В мотивите не се съдържа информация относно значението на тази стока, като технически термин. Справка в интернет показва, че обозначението „ЗИП“ се използва в руския език и като съкращение на „резервни части/изделия“ в най-широк смисъл на понятието. Поради липсата на превод или пояснения от страна на възложителя и с оглед коментираните в решението за откриване на разглежданото договоряне доставки на резервни части в настоящото становище се приема, че със ЗИП се обозначават именно резервни части. В мотивите е пояснено, че с договор № 152000113 от 10.12.2015 г. е реализирана доставка на резервни части за дизел-генератори от същия тип и от същия производител. От представените документи е видно, че доставката се състои от следните детайли: четки; четкови държачи; клинове за статор, позиции 1 и 2; клинове за ротор; еластични съединители на демпферната клетка и нагреватели за статор, производство на DFME, Wroclaw. Изпълнението на доставките е възложено на „Риск Инженеринг“ АД. С представения договор № 152000113/10.12.2015 г. и придружителните документи, свързани с доставките на стоките, предмет на договора се доказва, че за нуждите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е реализирана доставка на резервни части за дизел-генератори тип GBD10j-7750-6,3/5, производство на DFME, посредством процедура на договоряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗОП (отм.). Доколкото в решението за откриване на процедурата на договоряне с уникален № 00353-2015-0117 е записано, че поканата за участие се изпраща на „Компания DFME Sp. z o o., Полша - производител на дизел-генератор тип GBD10j-7750-6,3/5 и резервните части за тях“, остава неизяснен изборът на „Риск Инженеринг“ АД за изпълнител. От информацията в РОП и приложените доказателства е видно, че за обезпечаване на аварийния резерв и за нормалното извършване на ремонтни дейности на съоръженията, през 2016 г. са доставени договорените допълнителни количества резервни части с производител DFME Sp. z o o., Полша.

Въз основа на изложените мотиви и от приложените доказателства, се установява, че „DFME“ Wroclaw е производител на дизел-генераторите тип GBD10j-7750-6,3/5, въведени в експлоатация в „АЕЦ Козлодуй“ и на резервните части за тяхната поддръжка.

По отношение на условието, заложено в чл. 79, ал. 1, т. 6, предл. второ от ЗОП са изложени доводи, че правоприменикът на Dolmel – DFME се явява собственик на техническите изисквания за разработката и производството на синхронния генератор от посочения тип, както и на всички необходими лицензионни и квалификационни документи, вкл. проектната документация. Видно от експертните заключения,

обследваните шест броя синхронни генератори, производство на завод „Долмел” Полша са част от дизел-генераторни станции от Системи за безопасност и се явяват елемент от системите за аварийно електроснабдяване на реакторната установка. Посоченото обстоятелство води до обосновано предположение, че в случай на реализиране на поръчката от лице, различно от досегашния производител, ще са налице предпоставки за придобиване на стоки с различни характеристики или класове на качество и безопасност, което да доведе до тяхната несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането на съоръженията, за които са предназначени.

Становището за законосъобразност се изразява под условие, че включения в предмета на поръчката ЗИП касае допълване на генераторите с необходимите резервни части, съгласно заключенията за техническото състояние на съоръженията.

*** Забележка:** Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).