



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АД-2787

гр.Козлодуй, 10 / 09 2018 г.

На основание чл.106, ал.6 във връзка с чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и Доклад за резултатите от работата на комисия по Заповед №АД-1288/26.04.2018г. и Заповед №АД-2276/24.07.2018г. във връзка с Решение ЗОП-Р-56/15.03.2018г., с което е одобрено Обявление за оповестяване откриването на процедура № ЗОП-О-161/15.03.2018г. и Обявление в ОВ на ЕС с № 2018/S 053-118199 за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5EA50”**, регистрационен номер в АОП 00353-2018-0044, с прогнозна стойност на поръчката в размер на 470 000,00 лв. без ДДС

1. Обявявам класирането на участниците, както следва:

I -во място – ДЗЗД “Джи Си Ар – Тристан 02”, гр. София

II -ро място – “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555

III-то място – “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София с ЕИК 131087680

2. Отстранявам следните участници:

2.1. “Енерджи Сорс” ЕООД, гр. София с ЕИК 203248686

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание:

- В представения Календарен график за изпълнение на дейностите е посочено, че времето за монтаж на оборудването и ПНР е 15 дни, което не съответства на изискването заложено в т.5.5. „Монтаж и въвеждане в експлоатация” от Техническо задание (ТЗ) № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1493 и на раздел II.2) „Описание”, т. II.2.14) „Допълнителна информация” от Обявлението за поръчка, а именно: времето за демонтаж, монтаж и ПНР да бъде не повече от седем календарни дни.

2.2. “ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 831577794

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание:

- В техническото предложение не са посочени никакви данни за следните характеристики и изисквания зададени в ТЗ № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1493, а именно:

- Номинално напрежение на един елемент;
- Напрежение на подзаряд на един елемент;
- Крайно разрядно напрежение на един елемент;
- Гъстота на електролита в напълно заредено състояние;

Подписите в настоящият документ са заличени на основание чл. 2 от ЗЗДЛ

- Липсва техническа информация относно съответствието на акумулаторната батерия с поставените от Възложителя изисквания същата да осигури “Продължителен ток на разряд за 10 часа: 150А до крайно напрежение 1,80 V на елемент, при 20⁰С.”;

- Номинално напрежение на батерията;
- Напрежение на подзаряд на батерията;
- Обхват на работна температура;
- Препоръчителна работна температура;
- Време на разряд;
- Вътрешно съпротивление;
- Дизайн на пластините;
- Материал на корпуса;
- Начин на осъществяване на свързването на елементите на батерията;
- Вентилационни капачки със защита против взрив и възпламеняване;

- Липсва техническа информация относно съответствието на предложените стелажи с поставените от Възложителя изисквания същите да са защитени от въздействието на електролита с устойчиво покритие;

- Липсва техническа информация относно съответствието на предложените стелажи с поставените от Възложителя изисквания същите да са покрити с изолационен материал и да са изолирани от железобетонната конструкция на пода или фундамента;

- Липсва техническа информация относно съответствието на предложените стелажи с поставените от Възложителя изисквания конструкцията на стелажите да позволява лесно демонтиране и монтиране на батерията;

- Липсва техническа информация относно съответствието на предложените стелажи с поставените от Възложителя изисквания да са на едно ниво с височина 300÷900мм. с цел достъп и лесно техническо обслужване и подмяна на елементите на акумулаторната батерия;

- Липсва техническа информация относно съответствието на акумулаторната батерия с поставените от Възложителя изисквания батерия да е в сухо-заредено състояние;

- Липсва техническа информация дали ще има електролит към резервните сухо-заредени елементи;

- Липсва техническа информация дали ще се доставят специфични изолирани инструменти, повдигателно устройство и транспортни колички съгласно точки 3.1.14, 3.1.16 и 3.1.17 от ТЗ.

2.3. “Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а)” от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Фактическо основание:

- В техническото предложение не са посочени никакви данни за следните характеристики и изисквания зададени в ТЗ № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1493, а именно:

- Липсва техническа информация за обхвата на работната температура и препоръчителната такава;

- Липсва техническа информация относно съответствието на предложените стелажи с поставените от Възложителя изисквания същите да са с устойчиво изолационно покритие;

- Липсва техническа информация дали ще има електролит към резервните сухо-заредени елементи;

- Липсва техническа информация дали ще се доставят специфични изолирани инструменти, повдигателно устройство и транспортни колички съгласно точки 3.1.14, 3.1.16 и 3.1.17 от ТЗ.

Подписите в настоящият документ са заличени на основание чл. 2 от ЗЗДЛ

Същевременно в представената Спецификацията за доставка на оборудване и резервни части в колона 7 „Сеизмична категория” и колона 8 „Клас по безопасност” е посочено, че категорията по сеизмоустойчивост и безопасност е 4, което не отговаря на изискването на т.3.2. „Класификация на оборудването” от ТЗ № 2017.35.ЕЧ.ЕА.ТЗ.1493, а именно:

- клас по безопасност: 4-Н по НП-001-15 „Общие положения обеспечения безопасности атомных станций”;

- сеизмична категория: 3 по НП-031-01 „Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций”.

3. Определям класирания на първо място участник ДЗЗД “Джи Си Ар – Тристан 02”, гр. София с подизпълнители: „Заводски строежи-Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, с ЕИК 106002315 в частта строително монтажни работи, със съответстващия им дял от поръчката - 12% и „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 в частта пуско-наладъчни работи, със съответстващия им дял от поръчката - 4%, за Изпълнител на обществената поръчка със следния мотив:

- офертата на Участника отговаря на предварително обявените условия на поръчката и предложената цена е най-ниска, съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена”.

4. Наименования и адреси на участниците:

ДЗЗД “Джи Си Ар – Тристан 02”, гр. София

Телефон: 02/474 88 44

Email: info@gcr.bg

Лица за контакти: инж. Димитър Аврамски

“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София с ЕИК 175329555

Телефон: 02/920 40 58

Email: office@montagi-co.com

Лице за контакти: Белин Маринов

“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София с ЕИК 131087680

Телефон: 02/868 88 60; 0889 919 742

Email: Office@qvant-bg.com

Лице за контакти: Красимир Пъшев и Йосиф Делийски

“Енерджи Сурс” ЕООД, гр. София с ЕИК 203248686

Телефон: 0888014112

Email: v.vartiiski@nrgsource.eu

Лице за контакти: Владимир Въртийски

“ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 831577794

Телефон: 0973/72205

Email: ips@inpris.com

Лице за контакти: Костадин Димитров

“Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027

Телефон: 0973/70202

Email: office@energomontaj-mk.com

Лице за контакти: Димитър Колев и Марин Колев

Подписите в настоящият документ са заличени на основание чл. 2 от ЗЗДЛ

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящето решение следва да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3708

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 - (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

