

Торговая консультация № 43569 с предметом «Поставка датчиков для измерения расхода, уровня и давления»

«АЭС Козлодуй» ЕАД уведомляет все заинтересованные лица о том, что в связи с подготовкой к возложению общественного заказа и определением прогнозной стоимости, на основании ст. 44 Закона об общественных заказах набирает индикативные предложения для «Поставки датчиков для измерения расхода, уровня и давления».

Предложение должно включать следующее:

- подробное описание предлагаемого товара согласно приложенному ниже техническому заданию;
- поштучную цену и общую стоимость без НДС, валюту;
- информацию о сроке и условии поставки, гарантийный срок;
- документы, сопровождающие изделия при поставке;
- точный адрес и контактное лицо, телефон, факс, e-mail, интернет-адрес;
- если участник не является изготовителем, он должен предъявить документ о представительстве изготовителя / уполномочивающий документ изготовителя, дающий разрешение на продажу предлагаемого товара.

Индикативные предложения должны быть укомплектованы со следующей информацией:

1. Справку из атомных электростанций, на которые поставлялись такие датчики за последние пять лет. Справка должна включать: общее количество датчиков, условия, в которых они работают, количество отказов технологических систем, на которых установлены датчики, а также общее количество дефектов поставляемых датчиков.
2. Документы, подтверждающие соответствие поставки требованиям, указанным в п.2.1 и п.2.2 Технического задания №19.ЕП-2.ТЗ.259.
3. Сравнительная таблица, в которой для каждой позиции по Приложению № 1 ТЗ №19.ЕП-2.ТЗ.259 должно быть указано соответствует ли в полной мере предложенное оборудование требованиям, а если есть несоответствия – они должны быть описаны.
4. Документы, доказывающие соответствие требованиям по сейсмостойкости. Подробные указания, требования, применимые нормативные документы и документирование сейсмической квалификации представлены в Спецификации требований к сейсмостойкости оборудования № Сп.ХТС-02/02.02.2018 г.
5. Документ, выданный уполномоченной организацией, подтверждающий, что датчики, предназначенные для позиций 19 и 20 Приложения № 1 ТЗ №19.ЕП-2.ТЗ.259, успешно прошли испытания на работу в аварийных условиях HELV (разрыв высокоэнергетического трубопровода).
6. Технические паспорта изделий (формуляры), в которых должны быть записаны все электрические и физические характеристики с необходимой точностью, а также допустимые отклонения.
7. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Предлагаемое оборудование не должно требовать изменения интерфейса (электрического и механического) с остальными сооружениями.

Габариты и физические размеры, помеченные значком «\*» на иллюстрациях в Приложениях № 5, 6, 7 и 8 ТЗ №19.ЕП-2.ТЗ.259 для данного типа датчика, являются обязательными.

Датчики не должны требовать изменений в технических характеристиках питания и измерительных каналов.

Не допускается использование внешнего (вынесенного наружу) электронного блока преобразования исходного сигнала в требуемый Техническим заданием №19.ЕП-2.ТЗ.259 (0÷5mA, 5÷0mA, 4÷20mA).

Требования к участникам:

1. За последние 5 лет до дня подачи оферты участник должен был выполнять работы с предметом и объемом, идентичным или схожим с предметом и объемом заказа.
2. Участник должен применять сертифицированную систему управления качеством по БДС EN ISO 9001 или эквивалентному стандарту.
3. У участника должен быть опыт в выполнении идентичных или схожих работ (под схожими подразумевается следующее: поставка датчиков для измерения сверхдавления, давления-вакуума, абсолютного давления или дифференциального давления на атомных электростанциях) за последние 5 лет.

Вопросы в связи с проводимыми торговыми консультациями можно направлять до 20.05.2020 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), а разъяснения будут опубликованы на Интернет странице АЭС «Козлодуй» в разделе Актуально / Общественные заказы/ Торговые консультации (Актуально / Общественные поручки / Пазарни консультации).

Крайний срок подачи индикативных предложений: 29.05.2020 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Вся информация, выданная по поводу проводимых рыночных консультаций, будет опубликована в профиле покупателя.

Подачей индикативного предложения каждый участник торговых консультаций соглашается с тем, что предложение и любая другая информация, предоставленная в виде результата торговых консультаций, будет публично доступна на веб-странице «АЭС Козлодуй» ЕАД.

Заказчик оставляет за собой право использовать индикативные предложения, полученные при проведении торговых консультаций, для возложения общественных заказов до пределов стоимости, указанных в ст. 20, п. 4 Закона об общественных заказах (ЗОЗ).

За дополнительной информацией обращайтесь к Христо Пачеву – Эксперту «Маркетинг», тел. +359 973 7 6140, e-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Приложения:

1. Техническое задание № 19.ЕП-2.ТЗ.259