



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на два броя шибър спирателен DN800, PN25 с електропривод”, прави допълнения в техническата спецификация и разяснения в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 45490 на адрес: www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации / 45490/.

Въпрос:

1. Моля да получим от вас уточняваща информация, какви са изискванията за вида/марката на материала, от който трябва да бъдат изработен корпуса на арматурата или необходимост от наплавки в областта на уплътнителните повърхнини, ако има такива?

Отговор:

- материал на корпуса и капака: Ст20Л или нейн заместител по EN;
- материал на клина: Ст20Х13 или нейн заместител по EN;
- вътрешни уплътнителни повърхности: Ст20Х13 или нейн заместител по EN;
- не е необходима наплавка в областта на уплътнителните повърхности.