



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДРЕНАЖНА
СИСТЕМА 5, 6 UL”

ОТ: Г. КИРКОВ
ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

НАШ № 2509 TV

ДАТА: 28.05.09

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Възможно ли е ако кандидатът не разполага с акредитирана лаборатория за ПНР да представи в изпълнение на т. 5.4.3. от ТЗ – протоколи за ПНР проведени от лицензирана лаборатория, без тя да е обявена като подизпълнител?

ОТГОВОР 1: Ако Кандидатът не разполага с акредитирана лаборатория за ПНР, може да представи протоколи за ПНР, по т.5.4.3 от ТЗ, но тя трябва да бъде обявена като подизпълнител.

ДИРЕКТОР
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”



Г. КИРКОВ



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДРЕНАЖНА
СИСТЕМА 5, 6 UL”

ОТ: Г. КИРКОВ

ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

НАШ № 2666 - 70

ДАТА: 02.06.09

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси в процедурата с горспосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: След запознаване с Работния проект, установихме, че в количествените сметки в част “МТ” към документацията за участие за блокове 5 и 6 не са включени за доставка колена, предвидени в проекта. Моля за вашето съдействие за изясняване на установените несъответствия между проекта и количествените сметки.

ОТГОВОР 1: Приложено изпращае Ви допълнение към количествените сметки по МТЧ, съответно за 5 и 6 блок.

Допълнение към КСС – 5 блок

№	Видове работи	Ед. м.	Кол.	Ед. цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 90°, R216, ф159х4.5, DIN2605	бр	26		
2	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 45°, R216, ф159х4.5, DIN2605	бр	8		
3	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 90°, R142.5, ф108х4, DIN2605	бр	25		
4	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 45°, R142.5, ф108х4, DIN2605	бр	7		
5	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 90°, R38, ф33.7х3.2, DIN2605	бр	18		

Допълнение към КСС – 6 блок

№	Видове работи	Ед. м.	Кол.	Ед. цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 90°, R150, ф159х4.5, DIN2605	бр	1		
2	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 90°, R216, ф159х4.5, DIN2605	бр	33		
3	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 45°, R216, ф159х4.5, DIN2605	бр	4		
4	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 90°, R142.5, ф108х4, DIN2605	бр	25		
5	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 45°, R142.5, ф108х4, DIN2605	бр	2		
6	Доставка и монтаж на коляно късоогънато 90°, R38, ф33.7х3.2, DIN2605				

ДИРЕКТОР
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”



ГЕОРГИ КИРКОВ