

# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

## **РАЗЯСНЕНИЯ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на Конкурс № 45765 за набиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП за: “**Ремонт на помещения на сектор ПМС и група ПОПП в СБК-2**”

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с провеждането на Конкурс по оферти по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП за: “**Ремонт на помещения на сектор ПМС и група ПОПП в СБК-2**”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

**Въпрос № 1:** Съгласно Обявление № ЗОП-О-818/10.11.2020 г. за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя, в “**Условия, на които трябва да отговарят участниците**”, **2. Технически и професионални способности** е посочено: **т. 2.3.** “За изпълнение на ПНР, участниците трябва да притежават сертификат за акредитация на “Орган за контрол от вида С/А”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020. В количествените сметки, приложени към Обявлението няма посочени видове и количества за изпълнение на ПНР.

**Отговор:** Точка 2.3 от изискванията към изпълнителя за технически и професионални възможности е необходимо да отпадне, тъй като няма необходимост от изпълняване на ПНР.

**Въпрос № 2:** В Количествената сметка по част “Електрическа“, приложена към Обявление № ЗОП-О-818/10.11.2020 г., както и в Количествената сметка от файла “Документи за попълване“, за позиция **8. “Доставка и монтаж на контакт единичен, скрит монтаж, IP20”** няма посочено количество.

**Отговор:** В поз. 8 от КС по част "Електрическа" необходимото количество е 2/два/ броя.