



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с обект „Доставка на силов кабел за средно напрежение 6/10kV”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по гореситираната обществена поръчка, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за набиране на оферти **до 16.00 ч. на 11.12.2020 г.** и дава следните разяснения:

Въпрос: В техническата спецификация е посочен силов кабел за напрежение U6/10kV NA2XSEY 3x185/25mm, който отговаря на декларация за експлоатационни показатели с клас: Еса и Fса

В списък на документите, които се изискват при доставка съгласно техническа спецификация: декларация за експлоатационни показатели с указан клас по реакция на огън В1са, В2са или Сса по EN50575

На кой стандарт трябва да отговаря кабелът?

Отговор: Предметът на поръчката е „Доставка на силов кабел за средно "U" 6/10kV”, в съответствие с Чл. 350 от „Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, новодоставеният кабел, трябва да е с клас по реакция на огън В1са, В2са или Сса. Същите са класифицирани по отношение на реакция на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501. Метод на изпитване, съгласно EN 60332-1-2

Останалите условия са посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес:

<http://www.kznpp.org/bg/konkursi/5373>

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, П. Попниколова на тел. 0973 / 7 24 86, или електронен адрес rarornikolova@npp.bg