

Вх № Ф-1695 / 26.03.21г.

ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В“

Адрес: гр. София, 1111, ул. Манастирска № 41, вход А, офис 1
ЕИК по БУЛСТАТ: 177367451 ИН по ЗДДС: BG177367451
Телефон: (02) 9712495, (02) 8739655 Факс: (02) 9712089
E-mail: office@spartak-v.bg, spartak@mbox.contact.bg

Дата: 26.03.2021 г.
Изх. № 3-299-0002

До: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Адрес: гр. Козлодуй, 3321

Относно: Покана за пазарна консултация № 46586

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с Покана за пазарна консултация № 46586 с предмет „Доставка на автомат изпълнителен тип ИА4/3 на фирма СНПО ИМПУЛС ЧАО“, моля да ни представите разяснения по следните въпроси:

1. Съгласно Техническата спецификация към Поканата за пазарна консултация, автомати изпълнителни ИА-4/3 трябва да имат „вградена диагностика на състоянието“.

Стандартната вградена диагностика на автомати изпълнителни ИА-4/3, производство на ЧАО „СНПО „Импулс“, е в следния обем:

- самодиагностика при включване на захранването;
- регистрация с последваща индикация на аварийно състояние:
 - 1) загуба на напрежение в една от фазите;
 - 2) прекъсване на товара в една от фазите;
 - 3) пиково претоварване по ток в съответствие със зададена стойност;
 - 4) топлинно претоварване на електродвигателя по закона I^2RT .

Достатъчен ли е горепосоченият стандартен обем на вградена диагностика на автомати изпълнителни ИА-4/3?

2. Каква са изискванията за класификация и квалификация на автомати изпълнителни ИА-4/3 по безопасност и сеизмоустойчивост (клас по безопасност и категория по сеизмоустойчивост)?
3. Каква съпроводителна документация се изисква при доставката?

С уважение,
к.т.н. инж. Владимир Вушев
Представяващ
ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В“

Заличено
на
основание
ЗЗЛД