



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация във връзка с публикуваната пазарна консултация с наш №46586 за „Доставка на автомат изпълнителен тип ИА4/3 на фирма СНПО ИМПУЛС ЧАО” правим следните уточнения:

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация/ сертификат за произход;
- Декларация/ сертификат за съответствие;
- Инструкция/ изисквания за монтаж и експлоатация;
- Изисквания за условията за съхранение и срока на годност.

Изискванията, които покриват изпълнителните автомати ИА4/3, доставяни и монтирани в „АЕЦ Козлодуй” до сега според съпроводителната документация.

Клас на Безопасност – 3

Категория по безопасност – В

Степен на защита – IP 54

Изискванията на които трябва да отговаря определени от „Списък на конструкции, системи и компоненти на 5 и 6 блок класифицирани по безопасност, сеизмика и качество”

30.ОУ.00.СПН.02

Клас на Безопасност – 4-Н

Категория по сеизмичност – 3 (трета)

Категория по качество – NC-E

Степен на защита – IP 54