



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на промишлена арматура и фасонни елементи за тръбопроводи”, прави допълнения в техническата спецификация и разяснения в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 46567 на адрес: <https://www.kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/5428>

Въпрос: 1. В техническата спецификация (табличен вид) по 1 Обособена позиция № 4; 5; 26 и 27- Вентил е записано в означение "със салниково уплътнение на щока" . Възможно ли е да е допусната грешка и уплътнението да е друг вид (силфонно уплътнение)?

Отговор: Посочените позиции са със салниково уплътнение на щока, а не със силфонно уплътнение на щока.

Въпрос: 2. Моля, също да уточните каква е категорията на сеизмичност и какъв клас на безопасност, ако има такива?

Отговор: Ще се монтират на технологични позиции с клас на безопасност – „4-Н” и категория по сеизмична устойчивост – „3”

Въпрос: 3. Кран спирателен шибърен Ду 40 Ру 2,5МРа за вода 130градС, седла от месинг, ръчно управление. Моля да уточните какъв материал се изисква за корпуса- въглеродна стомана с неръждаеми уплътнителни елементи 13Cr/13Cr - trim1, или материал на корпуса - чугун със седла от месинг. Също така моля уточнете какво е присъединяването ?

Отговор: Материалът на корпуса да е от въглеродна стомана; присъединяването да е на заварка