



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “Проектиране и доставка на нова система за Пожаронизвествяване на ОСК и разширение в ХЦ”	ОТ: Г. КИРКОВ
	ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
	НАШ № 3726 - 76
	ДАТА: 07 03 09
	ВАШ №
БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1	

Уважаеми дами и господа.

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет. Ви предоставяме следната информация:

1. ВЪПРОС: “Каква е съществуващата система (елементи на системата, размери на помещенията, архитектурна подложка, евентуален двоен под/таван.)? Ако имате възможност моля, пратете ни скици.”

ОТГОВОР: “Съществуващата система за ПИ е Tesla – Либерец, Чехия, състояща се от следните основни компоненти:

- МНУ – 103 – Станция за ПИ
- Датчици за ПИ:
 - = МНГ - 181 – йонизационен тип;
 - = МНГ – 381 – топлинен тип.

Помещенията варират от 5 до 700 м2.

Съгласно архитектурния план съществуват прегради, също така има помещения на различни нива. Плановете на сградите могат да се видят само на място.”

2. ВЪПРОС: “Съществува ли възможност за оглед на място? Ако да, кога?”

ОТГОВОР: “Възможност за оглед на място до датата на подаване на офертите съществува, като най-малко 2 (два) дни преди посещението се изпращат данни за посетителите съгласно бланка – образец “Заявка за достъп на лице.” Лице за контакт относно достъпа до площадката на АЕЦ - Божидар Тошковски – тел.0973/73704.”

3. ВЪПРОС: “Какво гласи Мярка 18131 от Програмата за модернизация на блок 5 ?”

ОТГОВОР: Мярка 18131 гласи: “Квалификация на средствата за ПИ според изискваното сеизмично ниво.”

ДИРЕКТОР
“ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

ГЕОРГИ КИРКОВ