



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на резервни части за асансьорни уредби”

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по Техническата Спецификация на обществена поръчка, с предмет „Доставка на резервни части за асансьорни уредби, по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: <https://kznpp.org/bg/konkursi/5460>

### **Въпрос по обособена позиция № 1:**

Моля да ни кажете какъв е модела на бравите за полуавтоматичните врати (или при Ваше удобство моля да ни изпратите снимка). В ТС е написано DK-02, но това не е достатъчно като информация.

#### **Отговор:**

Бравата е на снимката /Приложение №1/, леви и десни според количествата.

### **Въпрос по обособена позиция № 4:**

За скоростния ограничител, моля да ни кажете марката и модела.

#### **Отговор:**

Скоростният ограничител трябва да бъде тип Kleemann KLG 1,6., не се допуска замяна с друг. Доставката му да бъде съпроводена с преведен на български език сертификат за изследване на типа и ЕС декларация за съответствие./Приложение №2/

### **Въпрос по обособена позиция № 5:**

Моля за пътният датчик да ни информирате дали е моностабител или бистабител, с какъв диаметър и дължина?

#### **Отговор:**

Датчик пътен тип M/1D8CMP 63:N до 63:U за асансьори 4 и 6 лица да се счита: Датчик моностабилен (ампула) за асансьор.

### **Въпрос:**

Моля да ни кажете общо колко съоръжения ще се ремонтират и дали са с горно машинно помещение или безмашинно помещение?

#### **Отговор:**

Ще се ремонтират 33 асансьора с горно машинно помещение.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 / 7 6163, или електронен адрес [ctyotova@npp.bg](mailto:ctyotova@npp.bg).

Приложение № 1



