

Техническа спецификация

Приложение № 1

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-113-83							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Кл. по безопасност	Кат. по сеизмича
1		Бугелен възел за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А10 823 4160/300—80 за арматури 6RY21,22,23,24S02	Ду80 Рр8,6 Мпа; Т =300 °С Поз. 20,25,47,48; ТУ 422-С-113-83, Приложение №2	к-т	2	4-Н	3
2		Клапан (золотник), щок и силфон комплект, за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А10 823 - 4160/300—80 за арматури 6RY21,22,23,24S02	Ду80 Рр8,6 МПа Т=300°С Поз. 12,18,45 ; ТУ 422-С-113-83 Приложение №2	бр.	2	4-Н	3
3		Електропривод МоА 125-100 тип 52021.2032 за силфонен Z вентил "Sigma" тип А10 823-4160/350—80 за арматури 6RY21,22,23,24S02	Ду80 Рр8,6 Мпа; Т =300 °С Поз. 8 ТУ 422-С-113-83, Приложение №2	бр.	1	4-Н	3
4		Корпус за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А10 823 4160/300-80 за арматури 6RY21,22,23,24S02	Ду80 Рр8,6 Мпа; Т =300 °С Поз. 1; ТУ 422-С-113-83, Приложение №2	бр.	2	4-Н	3

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-113-88-А

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Кл. по безопасност	Кат. по сеизмича
1	125206	Уплътнение капак - корпус, за вентил тип А10 823Г-0250- за запорни арматури 6YR51,52,53,61,62,63S01	65 Ду 65 Pу180Mpa/350°C, Поз. 62 от С - С 9975.166-169 част 2 по ТУ 422-С-113-88-А	бр.	10	2-3	1

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-03/82

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Кл. по безопасност	Кат. по сеизмича
1	122614	Клапан (золотник), щок и силфон комплект, за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А10 823Г -0250/350-15 за 6YR11,12,21,22,31,32,41,42S01	Dу15 Pp18 MPa T=350°C Поз. 9,21,40,41; ТУ 422-14-03/82	бр.	2	2-3	1
2		Клапан (золотник), щок и силфон комплект, за силфонен Z вентил "Sigma" тип А10 823Г -0250/350-32 за 6YR01,02,03S01	Dу32 Pp18 MPa T=350°C Поз. 9,21,40,41; ТУ 422-14-03/82	бр.	3	2-3	1